

Datum: 3. 12. 2024
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/420600/2024/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/485564/2023/AntK
JID: MMULSSFNDZFTK3
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 7 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu, Neštěmická 795/37, Ústí nad Labem“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **28. 11. 2024** a **29. 11. 2024** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu, Neštěmická 795/37, Ústí nad Labem“, uveřejněnou dne **25. 10. 2024** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dobrý den,
žádáme o upřesnění otevírání vnějších AI výplní otvorů, jelikož v projektové dokumentaci jsou navržena horní křídla otočná, což je diametrálně jiná cena, než kterou uvádí položkový rozpočet. Děkujeme za objasnění.

Dotaz účastníka č. 2:

Dobrý den. Ve zveřejněných dokumentech ze dne 28.11.2024 je rozpor. Ve výkresu D.1.1.4.10 zabudované zařízení je vyškrtnutý presovač a ve výkazu výměr je, to samé je ve zdravotním vybavení – zrušený sprchový vozík a sklopná madla a ve výkazu jsou. Žádám o sjednocení dokumentace.

Dotaz účastníka č. 3:

Dobrý den,
prosíme o zodpovězení dotazu:
• V dodatečných informacích č.6 z 28.11. uvádíte že došlo ke změně PD – vnitřní vybavení (došlo k doplnění některých specifikací a některé položky jsou označeny přeškrtnuté, předpokládáme tedy, že nemají být součástí dodávky zhotovitele), dále pak je doplněn nový VV, který je však beze změny, tedy zde zůstali i položky které jsou v opravené PD přeškrtnuté, žádáme o zveřejnění opraveného VV.

Odpověď zadavatele:

K oknům: zadavatel dne 3. 12. 2024 upravil projektovou dokumentaci, přičemž okna s označením otevíravé zahrnují všechny způsoby otevírání vč. otočných (v krosu jsou Al hliníková okna specifikována buď jako s pevným zasklením nebo otevíravé/sklopné - otevíravé na všechny způsoby, v poznámkách položek bylo jednoznačně uvedeno provedení dle PD – viz výpis oken, označení položky bylo pro zdůraznění označeno kódem dle URS + .R.); to samé je u položky montáže (buď s pevným zasklením, nebo otevíravé - tzn. jakýmkoliv způsobem: kyvné, otočné, výklopné) – z tohoto důvodu jsou okna rozepsána dle výpisu do poznámky.

Na základě zbylých dotazů zadavatel dne 3. 12. 2024 doplnil Výkaz výměr a Projektovou dokumentaci tak, aby byly tyto soubory v souladu a neobsahovaly přepisy (proškrty apod.).

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadávací dokumentace, konkrétně Výkaz výměr (příloha č. 5) a Projektová dokumentace (příloha č. 6), byla dne 3. 12. 2024 doplněna. Vzhledem k povaze doplnění zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **9. 12. 2024 do 9:00 hod.***

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem