



Z generelu VO – 05/2023

Parametry pro osvětlení parkovišť str.31  
Parkoviště místních komunikací (PMK) jsou  
zatříděna dle ČSN EN 12464-2  
Světlo a osvětlení-Osvětlení pracovních prostorů  
Část 2: Venkovní pracovní prostory tabulka 5.9  
– Parkoviště, referenční číslo 5.9.1 a 5.9.2.

Třída osvětlení	Druh prostoru	Em (lx) (minimální (udržovaná hodnota)	U0 (–) (minimální hodnota)	RGL (–) (mezní hodnota)	Ra (–) (minimální)
PMK 1	slabý provoz, parkoviště obchodu nájemníků domů,	5	0,25	55	20

Em (lx) Průměrná osvětlenost  
U0 (–) Celková rovnoměrnost  
RGL (–) Činitel oslnění  
Ra (–) Index podání barev

AZ CONSULT, spol. s r. o.  
Číslo zakázky: 23/393  
Výrobek uvolněn k použití  
15.11.2024

Odpov. proj.: Ing. Brabec		<b>A ZCONSULT</b> spol. s r. o.	
Vpracoval: JAKUB KORVAS, THOME LIGHTING s.r.o		Klíšská 12, 400 01 Ústí n/L	
Kontroloval: ing.Martin David		Tel.: 475 240 888	
Kraj: Ústecký	Místo: Ústí n/L	Tel./fax.: 475 240 864	
Objednatel: Město Ústí nad Labem		Email: azconsult@azconsult.cz	
		ČSN EN ISO 9001	
Akce: Ústí n/L – Střekov odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště		Zn.soubor: SO 02	
		Stup. DPS	Formát: 1A4
		č.z. 23/393	č.přeloh: 1
		Datum: 11/2024	
Objekt: SO 02 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OSVĚTLOVANÁ PLOCHA		Měřítko: 1:500	č.přiloh: D2.3
DOCUMENTAZI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SALONY O DLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠŮŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ AZ CONSULT spol.s r.o.			