

Datum: 27. 1. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/20138/2025/HylF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/43782/2025/HylF
JID: MMULSSVFUVY2P9
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „DS Chlumec – dodání a instalace domovního rozhlasu“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **24. 1. 2025** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**DS Chlumec – dodání a instalace domovního rozhlasu**“, uveřejněnou dne **13. 1. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dobrý den, pane Hýl,

Po provedené obhlídce místa plnění a výkazu výměr včetně technické zprávy jsme zjistili, že podle požadavků projektanta na rozhlasovou ústřednu je potřeba dodat více komponentů (zesilovače, řídicí jednotky, pleny, tunery atd.), což se vejde pouze do datového rozvaděče 15U 600x600 (19" skříň, 15HE výška cca.1000mm, š/h 600x600) postavené na zemi. Bohužel je potřeba určit místo umístění tohoto rozvaděče. V sesterne není mnoho místa, kde by mohl stát. Potřebujeme určit umístění rozhl. ústředny, na to navazují trasy kabelů.

Odpověď zadavatele:

Umístění rozvaděče se měnit nebude, jelikož je prostor pro umístění dostatečný. Jedná se o 4 ks malých, samostatných, plně vybavených rozhlasových ústředn, pro které se plánoval prostor na stole v sesterne. Ústředny zabírají prostor 430x400x360 mm. Nejedná se o evakuační rozhlas, takže bez zálohování, malý počet reproduktorů takže bez zesilovačů atd...

Bc. Filip Hýl v. r.

referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem