

Datum: 24. 2. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/63467/2025/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/84880/2025/AntK
JID: MMULSS3H1T4Y3D
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Krčínova – velkoplošná oprava vozovky“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **21. 2. 2025** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Krčínova – velkoplošná oprava vozovky“, uveřejněnou dne **12. 2. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,
podle výkazu výměr pol. 17 (Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl. 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu) má být provedena ACO 8 v tl. 50 mm. Chci upozornit že podle normy (ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody) je pro ACO 8 povolena tl.25 až 40 mm.. Také chci upozornit že minimální tl. pro finišer je 30 mm. Proto doporučujeme vrstvu ACO 8 položit v tl. 40 mm a ACL v tl.60 mm.
Žádáme Vás o upřesnění dané položky.

Odpověď zadavatele:

Vzhledem ke skutečnosti, že byla žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena po lhůtě vymezené pro tyto žádosti, nebude zadavatel odpovídat na tento ani žádné další dotazy. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.

vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem