

Datum: 10. 3. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/84818/2025/KadT
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/110599/2025/KadT
JID: MMULSSPXNTWL9F
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Ing. Tereza Kadeřábková/+420 47527 1319
E-mail: tereza.kaderabkova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Kulturní dům – výměna elektroinstalace na hlavním sále“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **6. 3. 2025** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Kulturní dům – výměna elektroinstalace na hlavním sále**“, uveřejněnou dne **27. 2. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

Máme dotaz na svítidlo index HN, kdy požadujete zachovat původní svítidlo a osadit do něj nový LED modul o výkonu 8W a dále na svítidlo na řádku č.7 knihy svítidel (bez označení), které má projít kompletní „rekonstrukcí“ s použitím DALI RGB „vloček“. U těchto svítidel dojde legislativně k tomu, že se zasáhne do původního zapojení výrobce svítidla. Tím vznikne výrobek nový, na který se mj. vztahuje Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., svítidla budou muset být označena novým štítkem s údaji výrobce (výrobce bude ten, kdo bude provádět práce na tomto svítidle) a bude muset být vydáno nové prohlášení o shodě a výrobek označit značkou shody (CE). Prohlášení o shodě lze vydat pouze na základě zkoušek a posouzení výrobce na veškerou v aktuální době platnou legislativu. Mají být popsány práce součástí jednotkové ceny díla nebo je máme nacenit jinak v rámci rozpočtu? Jaké konkrétní dokumenty (taxativní výčet), budete požadovat po zhotoviteli předložit v této souvislosti při předávání díla?

Děkuji.

Odpověď zadavatele:

Ano, svítidla musí splňovat platnou legislativu a musí být opatřena novým štítkem s údaji od výrobce včetně prohlášení o shodě.

Ano, zadavatel bude vyžadovat k těmto repasovaným svítidlům při předávání díla prohlášení o shodě a ENEC.

Ano, zadavatel požaduje, aby všechny popsány práce vyplývající z Výkazu výměr a z Knihy svítidel, které povedou k řádnému dokončení zakázky byly naceněny v jednotkových cenách tohoto rozpočtu.

Zadavatel upozorňuje, že svítidla pro budovu Kulturního domu v Ústí nad Labem jsou pečlivě připravená zaměstnanci Kulturního domu, všechny zamýšlené změny jsou odsouhlaseny architektem a vedením Kulturního střediska. Každá položka je vybrána s ohledem na aktuální potřeby celého zařízení a je nutné zachovat design každé položky, minimální technické parametry svítidel jak nových, tak i restaurovaných. Je nepřípustné měnit velikosti stávajících stavebních otvorů pro svítidla a před realizací je nutné přesně přeměřit otvory, tak aby nedošlo k poškození stávajících konstrukcí nebo ostatního zařízení.

V sálech Kulturního domu je uvažováno s řízením osvětlení Centrálními jednotkami systému DALI. Součástí svítidel jsou i nouzové moduly, které jsou s ostatními nouzovými svítidly napojena na centrální jednotku, která hlídá stav jednotlivých svítidel a provádí se pravidelné testy dle ČSN.

Ing. Tereza Kadeřábková v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem