



Datum: 12. 3. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/93210/2025/HylF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/117070/2025/HylF
JID:
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Nákup a instalace fotovoltaické elektrárny na koupališti Klíše“

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) obdržely dne **10. 3. 2025** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Nákup a instalace fotovoltaické elektrárny na koupališti Klíše**“, uveřejněnou dne **26. 2. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dobrý den,
rád bych dostal konkrétní odpovědi na tyto připomínky.

- 1) PD bylo vyhotoveno v rozsahu pro stavební povolení. Rozsah PD vč. rozpočtu neodpovídá zákonu o veřejných zakázkách.
- 2) Rozpočet je nedostatečně zpracován, nýbrž je zpracován v souborech a nikoliv v kusech a metrech.
- 3) V dokumentaci nejsou vyznačeny trasy kabelů a průrazy. Slovní vyjádření je nedostačující dle zákona o zadávání veřejných zakázek musí být zakreslené i kabelové trasy.
- 4) Schéma FVE je nedostačující. Je zpracováno pro připojení z NN sítě. Zde je FVE připojena na VN síť, tzn. musí být ve schématu znázorněna trafostanice a rozhraní mezi ČEZ distribuce a.s. a investorem, technická zpráva není vyhotovena dle podmínek ČEZ distribuce a.s. pro připojení na síť VN. Viz. webové stránky ČEZ distribuce a.s.
- 5) PBŘ byla zpracována v 08/2024 a není zohledněna norma ČSZ P 73 0847, která vyšla v platnost 05/2024.
- 6) Ve smlouvě o připojení je napsáno, že přípustný odběr do distribuční sítě bude omezen na 50kWp. Ve VV není specifikováno řízení odběru FVE elektrárny vč. parametrů proudových traf, které se musí umístit do hlavního rozvaděče + kabeláž.

Děkuji.

Dotaz účastníka č. 2:

Dobrý den,

v rozpočtu chybí položka zajištění licence ERÚ.

Děkuji.

Odpověď zadavatele:

- 1.1 PD Součástí dodávky je zhotovení PD skutečného provedení.
- 1.2 Předpokládá se, že potenciální dodavatel dokáže po prohlídce odhadnout materiál potřebný k realizaci dle ČSN.



Statutární město Ústí nad Labem

Magistrát města

Právní odbor

1.3 Předpokládá se, že potenciální dodavatel dokáže po prohlídce odhadnout materiál potřebný k realizaci dle ČSN.

1.4 Technická zpráva byla vyhotovena pouze pro stavební řízení, součástí dodávky je PD skutečné provedení, které bude předloženo ČEZu ke schválení. Samotná FVE bude napojena na NN.

1.5 PBŘ byla schválena HZS UK.

1.6 Platí jako u bodu č. 1.2, předpokládá se, že realizační firma umí zajistit omezení přetoků a typ měření určit podle velikosti hlavního jističe. Vzdálenost lze rovněž odhadnout podle přívodního kabelu nebo při prohlídce stavby.

2.1 Licenci ERÚ si zajišťuje zadavatel sám, stejně jako u předchozích FVE.

Bc. Filip Hýl v. r.

referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem