

Datum: 25. 3. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/84818/2025/KadT
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/143368/2025/KadT
JID: MMULSSBZCZJMEI
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Ing. Tereza Kadeřábková/+420 47527 1319
E-mail: tereza.kaderabkova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Kulturní dům – výměna elektroinstalace na hlavním sále“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **19. 3. 2025** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Kulturní dům – výměna elektroinstalace na hlavním sále**“, uveřejněnou dne **27. 2. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Vážený zadavateli,

prosíme o vysvětlení, zda veškeré rozvaděče uvedené ve výkazu výměr požadujete dodat v zapuštěném provedení nebo nástěnném provedení. Pokud se jedná o kombinaci nástěnný/zapuštěný, prosíme o sdělení informace v jaké kombinaci mají konkrétní rozvaděče být vyrobeny. Bohužel jsme se nemohli zúčastnit prohlídky místa plnění, kde bychom si výše uvedené ujasnili. Nepožadujeme prodloužení termínu, žádáme pouze o vysvětlení.

Předem Vám děkujeme za poskytnutí vysvětlení

Odpověď zadavatele:

Hlavní rozvaděče, které jsou v místnosti č. 3.15 musí být v zapuštěném provedení, aby nenarušovaly vzhled této místnosti. Stejně jako rozvaděče pro bary s názvem R-BAR a R-ZS, které budou také zapuštěné. Ostatní rozvaděče budou nástěnné.

*Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel neodpověděl na dotaz v zákonné lhůtě, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o jeden pracovní den. Lhůta pro podání nabídek tedy nově končí dne **1. 4. 2025 v 9:00 hod.***

Ing. Tereza Kadeřábková v. r.

referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem