

Datum: 25. 3. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/113764/2025/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/143740/2025/AntK
JID: MMULSSNHA54HFI
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Realizace projektu WELLNESS A FITNESS v Plaveckém areálu Klíše 2. Etapa, Část II.“

Městské služby Ústí nad Labem, p. o. (dále jen „zadavatel“) obdržely dne **24. 3. 2025** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Realizace projektu WELLNESS A FITNESS v Plaveckém areálu Klíše 2. Etapa, Část II.“, uveřejněnou dne **11. 3. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

V zadávací dokumentaci „Realizace projektu WELLNESS A FITNESS v Plaveckém areálu Klíše 2. Etapa, Část II.“ V části D.1-02.7 Nerezový bazén Technická zpráva v souboru D.1-02.7.1-TZ.pdf v bodě IV. Technické podmínky pro výstavbu a montáž nerezových bazénů je specifikován požadavek na předložení certifikátů:

- a) certifikát o vzdělání a odborné kvalifikaci min. 1 kmenového zaměstnance (pozn.*2) výrobce pro nedestruktivní technologie dle ČSN EN ISO 9712:2013 pro rozsah certifikace zkoušení kapilární metodou „PT“ pro sektor „w“ a „kvalifikační stupeň 2“
- b) certifikát o vzdělání a odborné způsobilosti min. 1 kmenového zaměstnance (pozn.*2) výrobce pro vizuální zkoušky v rozsahu dle ČSN EN ISO 17637 (Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizualní kontrola tavných svarů) a ČSN EN 13018 (zásady pro přímou a nepřímou vizuální kontrolu stavu povrchu výrobku, provedení lícovacích ploch, geometrického tvaru výrobku).
- c) Certifikát osvědčující, že pro výrobu a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových konstrukcí je zaveden a používán proces svařování, který odpovídá ČSN EN ISO 3834-2:2006, včetně přílohy k certifikátu. Z textu certifikátu, včetně přílohy, jsou patrné podrobnosti a podmínky certifikátu v rozsahu:
 - c1) Druh produktu: Výroba a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových konstrukcí
 - c2) Normy používané organizací:
 - c2.1) Produktové normy: ČSN EN 1090-2 +A1, ČSN EN 13451 část 1-11, ČSN EN

13480

c2.2) Procesní normy pro proces svařování (podle ČSN EN ISO 3834-5):

ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN 9712, EN ISO 13916, EN ISO 14555, EN ISO 14731, ISO 14732, EN ISO 14732, EN ISO 15607, EN ISO 15609-1, EN ISO 15614-1, ČSN EN ISO 17635, ISO 17637, EN ISO 17662, ČSN EN ISO 3452-1, EN ISO 23277

c2.3) Jiné normy než EN/ISO normy: EN 287-1, EN473

c3) Skupiny základních materiálů (podle CEN ISO/TR: 8.1; 8.2; 10.1; Ti Gr.2

c4) Procesy svařování a příbuzné procesy (Skupiny základních materiálů podle CR ISO 15608): 135 (8.1), 141 (8.1, 8.2, 10.1, Ti Gr.2), 111 (8.1), 786 (8.1)

c5) Pověření pracovníci svářečského dozoru s uvedením jména a příjmení zaměstnance, jejich kvalifikace dle ISO 14731,

c6) a dále „Uvedení podmínek platnosti: ...“

d) předložení osvědčení (certifikát) o shodě řízení výroby dle EN 1090-2:2009+A1:2011, včetně přílohy k certifikátu

Podrobnosti a podmínky certifikátu v rozsahu, který potvrzuje:

d1) Rozsah SRV: návrh, výroba, montáž

d2) Druh výrobku: stavební ocelové výrobky třídy provedení EXC1, EXC2

*pozn.*1.: uvedení „ISO“ ve spojení s národní či evropskou normou znamená, že ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) pouze koordinovala uspořádání a publikování schválené normy a nelze to zaměňovat s označením ISO pro systémy managementu kvality společností certifikovaných dle ISO norem 9001, 14001, 18001.*

*pozn.*2.: Pod pojmem kmenový zaměstnanec rozumíme smluvní vztah mezi zaměstnavatelem (výrobce) a zaměstnancem na plný úvazek a na dobu neurčitou, uchazeč/výrobce doloží tuto skutečnost místopřisežným prohlášením s uvedením jména a příjmení kmenového zaměstnance, jeho rodného čísla, měsíce a roku přijetí do tohoto zaměstnaneckého poměru.*

Dotaz 1: Chápeme tedy správně, že spolu se soutěžní nabídkou zašleme elektronicky i požadované certifikáty?

2) V zadávací dokumentaci „Realizace projektu WELLNESS A FITNESS v Plaveckém areálu Klíše 2. Etapa, Část II.“ V části D.1-02.7 Nerezový bazén Technická zpráva v souboru D.1-02.7.1-TZ.pdf je specifikován požadavek na doložení vzorků, protokolů, technických listů s popisy nebo fotografiemi zboží potřebných ke kontrole zajištění kvality jednotlivých souborů dodávek a to spolu s předloženou nabídkou.

Dotaz 2: Chápeme správně, že spolu s elektronickou soutěžní nabídkou máme na adresu zadavatele zaslat i požadované vzorky, protokoly, technické listy?

Odpověď zadavatele:

1. Dodavatel zašle elektronicky i požadované certifikáty
2. Dodavatel zašle elektronicky i protokoly a technické listy, samotné vzorky dodá až vítězný dodavatel před podpisem smlouvy.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.

vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem