

- ACO 11	alsfaltový beton - obrusná vrstva	40 mm	ČSN EN 13 108-1
- PSE	spojovací postřik emulzní s modifikovaným asfaltem	0,30 kg/m ²	ČSN 73 1629
- ACP 16	asfaltový beton - podkladní vrstva	50 mm	ČSN EN 13 108-1
- PIA	infiltrační asfaltový	0,80 kg/m ²	ČSN 73 1629
- ŠDA	šterkodrt' (frakce 0-63)	150 mm	ČSN EN 13 285
ŠDB	šterkodrt' (frakce 0-63)	150 mm	ČSN EN 13 285
CELKEM		390 mm	

- Dlažba	80 mm
- Kladecí vrstva - frakce 4-8 mm	40 mm
- Štěrkodrt' - frakce 0-63 mm	250 mm
	CELKEM 370 mm

- ① Betonový dřík zdi
 - beton C30/37 - XF4
 - KARI sít' 8/100 při obou površích
- ② Betonový základový pás
 - beton C30/37 - XF4
 - KARI sít' 8/100 při všech površích
- ③ Odvodnění rubu zdi
 - za rubem natažena flexi trubka PVC DN 100 - uložena v drenážním obsypu frakce 32/63
 - drenážní obsyp celoplošně zabalen do separační geotextilie plošné hmotnosti min. 200g/m²
 - příčné odvodňovací prostupy z trubky HDPE DN 100 v osové vzdálenosti á 4 m
 - odvodňovací trubka bude vytažena 100 mm před líc zdi
- ④ Zpětný zásep stávajícím výkopkem ze zeminy vhodných do náspů,
 - hutněné po vrstvách max. 300mm na l_d 0,9, nebo na PS=95%
- ⑤ Zpětný zásep ze zeminy vhodných do náspů - aktivní zóna,
 - hutněné po vrstvách max. 300mm na l_d 0,95, nebo na PS=100%
- ⑥ Těsnící vrstva z hubeného betonu C12/15
 - horní hrana v příčném spádu 5%
- ⑦ Plotové sloupky - pozink
 - kotveny na patní plech - 4x M12 nerez
 - šrouby vlepeny pomocí dvousložkového epoxidového lepidla (např. HILTI HIT HY-170)
 - patní plech podlit mírně expanzní cemenotovou maltou (např. SikaGrout 210)
 - plotové výplně nejsou předmětem PD - budou osazeny původní

Číslo zakázky.....17/175
Výrobek uvolněn k použití

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Katastrální území: Mojžíř [698164]

Odpov. proj.: Ing. M. Komín		AZCONSULT [®] spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 863 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval: Ing. P. Vít			
Kontroloval: Ing. J. Šíma			
Kraj: Ústecký kraj	Místo: Ústí nad Labem		
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem			
Akce: Opavy opěrných zdí - PD		Zn. souboru:	
		Stupeň: DSP/DPS	Formát: 6xA4
		Č. zak.: 17/175	Č. paré :
		Datum: VI/2018	
Objekt: SO 04 - Žitná	Měřítka: 1:25	Č. přílohy: D.4.5.1	
Výkres: Vzorový řez A-A			
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUŽE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			