




NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZAPNUTO 		Poinť 74/23, 045 02 Džefín XXII – Včolavov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com	
Vypracoval:	Mojmír Tobrman	BricsCAD	V20
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT	0402248
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem, IČ: 00081531 / DIČ: CZ00081531	Formát:	Výkres A2
Stupeň:	DPS	Datum:	04/2024
Akce:	DŮM KULTURY V ÚSTÍ NAD LABEM REVITALIZACE BUDOVY B	Měřítko:	1:75
		Zak.č.:	P23022
Místo:	Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem – město, parc. číslo: 2148/1	Výkres č.:	D.1.4.4.05
Část:	D.1.4.4) Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Název:	ZÁSUVKOVÉ ROZVODY – 1.PP VSTUP		