



Váš dopis zn.:
ze dne: 03. 06. 2022
Naše značka: O22690061091/ÚTPČUL/GS
Vyřizuje: Sandra Gómezová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 14. 06. 2022

AFRY s.r.o.
Magistrů 1275/13
Praha - Michle
140 00

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Ústí nad Labem – ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti
Účel vyjádření:	Vyjádření k dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Ústí nad Labem
	Obec: Ústí nad Labem
	Část obce, ulice, č.p: Severní Terasa; Sociální péče, Krušnohorská, Na Kabátě, Mezní
	Katastrální území, parcelní číslo: Ústí nad Labem; Bukov; p.p.č. dle PD
Žadatel:	AFRY s.r.o.; Veronika Franková
Adresa, tel., e-mail	Tel.: 735 750 818; e-mail: veronika.frankova@afry.com
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem
Adresa:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Projektant:	AFRY s.r.o.; Ing. Jiří Lávic
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Nejsou
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předložená projektová dokumentace řeší modernizaci a doplnění světelně signalizačních zařízení (SSZ) na celém řešeném úseku a provedení s tím souvisejících stavebních úprav. Jedná se o světelně signalizační zařízení pro stávající přechod u zastávek MHD „Sociální péče“, o světelně signalizační zařízení křižovatky u hlavního vjezdu do areálu Masarykovy nemocnice včetně přechodu u čerpací stanice a koordinace mezi světelně signalizačními zařízeními Sociální péče x Krušnohorská x Bělehradská x Stará – přechod pro chodce u zastávek MHD „Sociální péče“ – Sociální péče x Mezní x stanoviště záchranné služby, Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice a přechod pro chodce u zastávek MHD „Bukov, sanatorium. Součástí dokumentace je návrh stavebních úprav silnice I/30 a přilehlého okolí, světelné signalizace, přeložky trakčního vedení a úpravy dopravního značení. Stávající i nově zřízené SSZ budou vybaveny technologií umožňující preferenci vozidel VHD, IZS i detekci jízdy na červenou.



Objekty stavby jsou:

Křižovatka Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice a přechod pro chodce u ČSPH

- Osazení světelného signalizačního zařízení (SSZ) a s ním souvisejících stavebních úprav na křižovatce Sociální péče x vjezd do Masarykovy nemocnice a dále pak stavební úpravy na stávajícím samostatném přechodu pro chodce přes ulici Sociální péče, který je situován u stávající čerpací stanice.
- Technologická část SSZ Sociální péče x vjezd do areálu Masarykovy nemocnice a přechodu u ČSPH
- Technologická část dohledových systémů SSZ Sociální péče x vjezd areálu Masarykovy do nemocnice a přechodu u ČSPH
- Přeložka trakčního vedení, vyvolaná změnou polohy zastávkového zálivu.

Křižovatka Sociální péče x Krušnohorská

- Provedení stavebních úprav pro usnadnění pohybu osob s omezenou možností pohybu a orientace
- Technologická část dohledových systémů SSZ Bělehradská x Krušnohorská x Sociální péče.

Přechod pro chodce u zastávek MHD „Sociální péče“

- Stavební úpravy zastávkových zálivů a ploch pro pěší, stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce
- Technologická část SSZ přechodu u zastávek „Sociální péče“
- Technologická část dohledových systémů SSZ přechodu u zastávek „Sociální péče“

Křižovatka Sociální péče x Mezní x stanoviště ZZS

- Zrušení nepoužívaných zastávkových zálivů, stavební úpravy cest pro pěší a doplnění prvků pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace
- Technologická část SSZ Sociální péče x Mezní x stanoviště ZZS
- Technologická část dohledových systémů SSZ Sociální péče x Mezní x stanoviště ZZS

Přechod pro chodce u zastávek MHD „Bukov, sanatorium“

- Stavební úpravy v souvislosti s posunem přechodu do jiné polohy
- Technologická část SSZ přechodu u zastávek „Bukov, sanatorium“

Navržené stavební úpravy nevyvolají přeložky IS, nutné je pouze zřízení nových přípojek NN pro zajištění napájení navržených SSZ a uplatnění dodatečné ochrany stávajících inženýrských sítí, zejména elektrických kabelů v místě nového zastávkového zálivu. V tomto místě dojde také k posunu a doplnění sloupů stávajícího trakčního vedení trolejbusové trati a s tím související úpravou vedení optického kabelu Metropolnetu, který je v současné době veden po trakčních sloupech.

Ve výše uvedeném zájmovém území se ke dni vyhotovení tohoto stanoviska **nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Jedná se konkrétně o:

- Vodovodní řady do DN 500
- Kanalizační stoky do DN 500
- Dešťovou kanalizaci do DN 500

Po prostudování Vámi zaslaných podkladů Vám sdělujeme:

1. Při umístění objektů souvisejících se stavebními úpravami související se stavbou „Ústí nad Labem – ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti“ **požadujeme dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu** a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
2. **Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání vedení technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí.** Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu a ve spolupráci s provozem vodovodu a kanalizací zajistit jejich funkčnost.



3. **Souhlasíme s realizací dalších inženýrských sítí za předpokladu dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inženýrských sítí.** Při umístění jakýchkoliv staveb (dopravní značení, HUP, kiosky NN, sloupky osvětlení, sloupky trakčního vedení, opěrné zdi, zvýšené dopravní ostrůvky, oplocení, reklamní tabule atd.) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění platných předpisů. Ochranné pásmo je nutno dodržet i u nové vodovodní přípojky dle příslušné ČSN. Dále požadujeme dodržet příslušné ČSN ve vztahu k event. vysazování vzrostlých porostů.
4. **Při úpravě komunikace požadujeme v plné míře dodržet ochranná pásma vodohospodářského zařízení, příliš nezvyšit ani nesnížit krytí těchto zařízení a provést vyzdvižení veškerého zařízení a příslušenství vodovodních řadů a kanalizačních stok (šoupátkových poklopů a kanalizačních poklopů) do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Dále upozorňujeme na šachty na vodovodních řadech a požadujeme plně zachovat jejich funkčnost.**
5. **Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací.** V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
6. **Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska.** Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
7. Před zahájením výkopových prací požadujeme vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě. Proveďte na základě objednávky provoz vodovodu a kanalizací - 840 111 111, 601 267 267.
8. V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
9. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
10. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodu a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
11. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení.
12. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu účtovány investoru stavby.

Za předpokladu, že uvedené požadavky budou plně respektovány, souhlasíme s realizací akce.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

162
Sandra Gómezová

referent technicko provozní činnosti

Příloha: