

vaše značka: 2021/0039

naše značka: SV0-07-22-267

Č. j.: 38367/22/ptn/21/les

vyřizuje: A. Leskota

telefon: 475668029

Statutární město Ústí nad Labem - ODM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

Vyřizuje: Rostislav Opletal; M: 601156913;

E: rostislav.opletal@mag-ul.cz

**Stanovisko k navrhované PD na zařízení/sítě veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti
Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. pro společné povolení stavby.**

V zájmovém území stavby dle návrhu PD s názvem „Ústí nad Labem – ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti“ se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě majetku společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Nedílnou součástí stanoviska je informativní zákres zařízení VO.

S navrhovanou stavbou v ochranném pásmu zařízení VO souhlasíme pouze za těchto podmínek:

1. Před započítím zemních prací bude provedeno řádné vytyčení zařízení VO min. 5 pracovních dní předem elektronicky e-mailem nebo písemnou objednávkou.
2. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu zařízení VO je nutno ověřit na náklady investora polohu podzemního vedení VO zajištěnou ručně kopanými sondami s následnou kontrolou přizvaného technika správce VO.
3. Zahájení zemních prací bude oznámeno min. 5 pracovních dní předem elektronicky emailem, lze i telefonicky.
4. Před zahájením, při realizaci a po ukončení zemních prací bude provedena fotodokumentace zařízení VO dotčené stavbou a proveden zápis do stavebního deníku.
5. V případě obnažení podzemního vedení VO v délce větší než 3 m bude kabelové vedení vyvěšeno a zabezpečeno proti mechanickému poškození. Stožáry a rozvaděče pro VO v blízkosti výkopů/stavby budou dostatečně chráněny před případným vyvrácením, sesunutím nebo mechanickým poškozením.
6. V místě křížení, případně v souběhu podzemního vedení VO je nutno dodržet platnou ČSN 73 6005. Před záhozem výkopu přizvat technika správce VO ke kontrole k následnému provedení zpětného uložení. Ochranné pásmo kabelového vedení VO je 1 m.
7. Po celou dobu realizace stavby je nutné zachovat všechna zařízení VO v plné funkčnosti.
8. Jakékoli přeložky nebo dočasné demontáže zařízení VO jsou možné pouze se souhlasem správce VO výhradně na náklady investora stavby.
9. V případě jakéhokoli poškození zařízení VO vlivem realizované stavby je nutné uvést tato zařízení bezodkladně do původního stavu se souhlasem správce VO na náklady investora stavby.

Toto stanovisko platí 1 rok počínaje datem jeho vydání.

Vytyčení, kontrola: Pavel Hoffmann, T: 475668028, M: 776787566, E: hoffmann@dpmul.cz

Informace: Antonín Leskota, T: 475668029, M: 606427507, E: leskota@dpmul.cz


V Ústí nad Labem, dne 22.7.2022

Leskota Antonín, vedoucí střediska SVO

Přílohy: ZÁMĚR STAVBY a INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO (2 listy)



ZÁMĚR STAVBY_část 1



INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO_část 1



[illegible]

3/3