

Datum: 8. 7. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/266083/2025/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/285960/2025/AntK
JID: MMULSS4XATR35W
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Dům Kultury (Budova B) Ústí nad Labem – dodávka a instalace osvětlovací, projekční a zvukové techniky pro divadelní sál II.“

Kulturní středisko Ústí nad Labem, p.o. (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **3. 7. 2025** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Dům Kultury (Budova B) Ústí nad Labem – dodávka a instalace osvětlovací, projekční a zvukové techniky pro divadelní sál II.“, uveřejněnou dne **25. 6. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Plátno

U takovéto šíře projekční plochy se většinou do středu rámu dávají vzpěry, aby se neprohýbal gravitací a nebo pnutím plátna. Uvědomuje si zadavatel tento fakt?

Odpověď zadavatele:

Rámová konstrukce musí být navržena tak, aby nedocházelo k prohýbání rámu, a to bez vzpěr umístěných v projekčním poli.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem