

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Peter Mark s.r.o.
Josefská 516/1
602 00 Brno

Váš dopis ze dne
23.07.2024

Naše č.j.:
25715/7.42/24-2

Naše sp. zn
V7-2024-310

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Marek Neduchal / 950 179 739

Ústí nad Labem
07.08.2024

Vrácení projektové dokumentace stavby

Vzhledem ke skutečnosti, že projektová dokumentace stavby

název: DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov

místo: Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem-město

zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00081531

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 25715/7.42/24-1 ze dne 22.07.2024 nesplňuje zásady pro výběr dokumentací k vyjádření (viz § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů) **vracíme předmětný materiál bez vyjádření.**

Dle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se OIP vyjadřuje k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro používání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vrácením předložené projektové dokumentace stavby bez posouzení nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Vámi zaslané přílohy k Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě "DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov pro seniory Bukov" na adrese Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem, obsahují odkazy na neplatné technické normy (např. ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy, ČSN EN 81-2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních a malých nákladních výtahů. Část 2: Hydraulické výtahy, ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), nejsou uvedeny příslušné technické normy (např. řada ČSN EN 81-XX, ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody) a dále neobsahují projektovou dokumentaci technických a technologických zařízení výtahu.

Z tohoto důvodu se k projektové dokumentaci nelze kvalifikovaně vyjádřit a vracíme Vám předmětný materiál bez vyjádření.

.....
Ing. Stanislav Bobr
Vedoucí oddělení inspekce

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby