

Datum: 11. 8. 2025
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/303826/2025/KadT
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/324119/2025/KadT
JID: MMULSSJBSV9B2Z
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Ing. Tereza Kadeřábková /+420 47527 1319
E-mail: tereza.kaderabkova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „DS Ústí nad Labem – rekonstrukce výtahů - I. etapa“ (všechny Části)

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **11. 8. 2025** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „DS Ústí nad Labem – rekonstrukce výtahů - I. etapa“, uveřejněnou dne **28. 7. 2025** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Pro Část: 1

1. Požadavek investora je mít evakuační výtahy – v projektu není nikde uvedeno kde budou umístěny náhradní zdroje UPS.

Pro Část 2:

1. Požadavek investora je mít evakuační výtahy – v projektu není nikde uvedeno kde budou umístěny náhradní zdroje UPS.

2. V přiloženém výkazu výměr na stavební práce nejsou uvedeny položky pro vybudování samostatných strojoven pro nové evakuační výtahy.

Pro Část: 3

1. Požadavek investora je mít evakuační výtahy – v projektu není nikde uvedeno kde budou umístěny náhradní zdroje UPS.

Odpověď zadavatele:


Pro Část: 1

1. Umístění náhradního zdroje a jeho specifikace je vždy v části D.1.4.4 Elektroinstalace. Je zde i půdorysně označená značka s umístěním a také specifikace.

Pro Část 2:

1. Umístění náhradního zdroje a jeho specifikace je vždy v části D.1.4.4 Elektroinstalace. Je zde i půdorysně označená značka s umístěním a také specifikace.

2. Co se týče strojovny, tak v Domově pro seniory Severní Terasa už strojovna je. Pouze se vymění zařízení výtahu.



Pro Část: 3

1. Umístění náhradního zdroje a jeho specifikace je vždy v části D.1.4.4 Elektroinstalace. Je zde i půdorysně označená značka s umístěním a také specifikace.

Ing. Tereza Kadeřábková v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem