



Ústí nad Labem 23. srpna 2017

**Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Sanace svahu v ul. Pod Svahem – geologický průzkum“ - PD.**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **21. 08. 2017** žádost o doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Sanace svahu v ul. Pod Svahem – geologický průzkum**“ - PD, uveřejněnou dne **09. 08. 2017** na profilu zadavatele. Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce sděluje následující doplnění:

**Dotaz účastníka:**

1. Jaká je orientační délka postiženého svahu (případně orientační výška od spodní paty k horní hraně) a zda máte i nějaký jiný podklad nebo předpoklad pohybu svahu než poruchy na vozovce nad svahem?
2. A jakou formou předpokládáte provést sanaci přilehlé vozovky. Jednalo by se o uvedení do původního stavu a případně vyměnění zničených betonových panelů nebo se bude jednat o návrh asfaltové vozovky se všemi konstrukčními vrstvami dle příslušných norem a TP?

**Odpověď zadavatele:**

1. Orientační výška svahu je cca 10 – 11 m, sklon svahu mezi 45 – 50°. Délka řešeného úseku je cca 40 m. Poruchy jsou zatím na povrchu patrné pouze v prostoru vozovky a v krajnici, o jiných poruchách nad vozovkou nám není nic známo, ani nebyly při obhlídce místa vizuálně zaznamenány.
2. Poruchy vozovky předpokládáme v celé tloušťce konstrukce, takže předpokládáme její celkovou rekonstrukci v celé délce řešeného úseku.

Vzhledem k povaze doplnění zadávací dokumentace nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

**Ing. Kateřina Marešová v. r.**  
referentka oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem