

Ústí nad Labem 16. ledna 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **12. 01. 2018** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch**“, uveřejněnou dne **08. 01. 2018** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

1) dle PD má být na betonové povrchy aplikován antigrafiti nátěr viz položka rozpočtu:

30	2017_OTSKP-SPK	7838H	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI	M2	376,652
----	----------------	-------	---------------------------------	----	---------

Vysvětlí zadavatel jaký typ antigrafiti nátěru má být použit, jaké má splňovat parametry (na kolik cyklů omytí).

2) dle PD má být dodáno a namontováno zábradlí s deskovou plastovou výplní, viz položka rozpočtu:

32	2017_OTSKP-SPK	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ S DESKOVOU PLASTOVOU VÝPLNÍ	M	23,000
----	----------------	--------	--	---	--------

a) Vysvětlí zadavatel, jaké parametry má tato deska splňovat?

b) Žádáme o kontrolu množství tohoto zábradlí. Předpokládáme, že chybí dopočítat zábradlí na protilehlé římse schodiště u ZŠ, tj. cca + 18 bm.



Odpověď zadavatele:

1) Antigrafiti nátěr provést jako permanentní (ne jednorázový), min. 25 cyklů odstranění graffiti z jednoho místa bez obnovování nátěru. Nátěr by měl být odstranitelný bez poškození podkladu a prodyšný a propustný pro vodní páry. Vhodné je aby byl čirý, transparentní, nelesklý a neměnil optické vlastnosti podkladu.

2a) Zábradlí musí obecně splňovat technické podmínky Ministerstva dopravy TP 258 – Mostní zábradlí (červen 2015), tj. zatížení, životnost, maximální velikost mezer apod. Dle TP 104 -

Protihlukové clony pozemních komunikací (listopad 2016), musí být plasty opatřeny ochranou proti ultrafialovému a infračervenému záření a agresivitě prostředí (CO₂ a chloridů), aniž by byly narušeny jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti. Vhodný typ plastu pro stěnové výplně je např. akrylát nebo polykarbonát, nevhodné jsou zejména PE, PET, PP a PV.

- 2b) V soupise je chybně uvedena výměra zábradlí v délce 23 m, správná výměra je $23+8,5+10,5 = 42$ m.

Vzhledem k povaze dodatečné informace nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem