

Poučení:

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 písm. b) stavebního zákona. Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.

MAGISTRÁT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
stavební odbor

[otisk úředního razítka]
Ing. Jiří Latyš
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správný poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:

Statutární město Ústí nad Labem – *prostřednictvím svého zástupce:*

ELTE, s.r.o., IDDS: xhqptsd

sídlo: Za Válcovnou č.p. 465/49, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem 1

s vyznačením účinnosti:

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n

sídlo: Horova č.p. 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 1

MmÚ/OMOS

MmÚ/OŽP

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8
STAVEBNÍ ODBOR

PSČ 401 00
schránka 100

Č. SPISU: 83814/2017
Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/86782/2017/LaJ
VYŘIZUJE: Ing. Jiří Latyš
TELEFON: 475271680

V ÚSTÍ NAD LABEM
6.12.2017

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 22.11.2017 podal

Statutární město Ústí nad Labem zastoupené Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou, IČO 00081531, Velká hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, které zastupuje ELTE, s.r.o., IČO 46708111, Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

„Renovace a montáž nových elektrických rozvodů v areálu Letního kina v Ústí nad Labem“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1826/2, 1832/1, 1856/1, 1856/2, 1856/3, 1857/1, 1857/2, 1857/3, 1857/4 v katastrálním území Ústí nad Labem.

Druh a účel umístěvané stavby:

Trasa „jeviště“: Přívodní kabel povede od pravého bočního jevištního rozvaděče k zídce nad prostranstvím pro VIP stan, kde bude umístěn první rozvaděč určený pro napájení VIP stanu i přilehlých stánkařů, rozváděcí skříň bude směřována k dolnímu vchodu areálu. Výkopové práce povedou přes dlážděnou cestu a nadále podél dlážděného chodníčku vpravo od hlediště kde bude umístěna čtveřice lamp veřejného osvětlení, pro osvětlení přístupové cesty. Z nové rozváděcí skříně budou vedeny i dva paralelní kabelové svazky pro světla i novou rozvodnou trasu, spojující se za poslední lampou. Pro vedení a montáž osvětlení bude nutno vykácet část křovin podél chodníku o rozměru 12x2m v horní části schodiště. První rozvodná skříň pro malou scénu bude umístěna na travnaté ploše vedle zídky ukončující hlediště, kam budou přívodní kabely vedeny opět přes dlážděnou cestu. Odtud budou napájeny další 2 lampy veřejného osvětlení umístěné podél vybetonovaného prostranství nad malou scénou. Druhá rozvodná skříň bude umístěna na travnaté ploše vedle cesty k horní pokladně a k betonovému prostranství nad malou scénou, tato rozváděcí skříň bude sloužit k zásobení stánků podél cesty a následně z ní bude napájena budova horní pokladny. Cestu od druhé rozváděcí skříně k pokladně je nutno vést přes betonový chodník nejkratší cestou a nadále už podél cesty k pokladně. Třetí rozváděcí skříň bude umístěna nad zděnou terasou na opačném konci Malé scény, kam bude přiveden kabel od druhé rozváděcí skříně.

Trasa „garáž“: Stávající PVC rozvaděče napájející stánkaře budou vyměněny za nové, kdy zároveň bude doplněna další trasa pro napájení garáží a umístění 3 nových rozváděčů ve směru malé náměstíčko, garáže a hlavní náměstíčko. Nová kabeláž povede travnatou plochou bez nutnosti zásahu do tamních dřevin, až k okraji příjezdové cesty u garáží, kde bude umístěna nová rozvodná skříň. Nadále povede ke zdem garáží, kde bude vodič přiveden do garážového rozvaděče. Přívod od nové rozváděcí skříně k jistící skříně povede skrze betonový chodník příjezdové cesty, a to stávajícím překopem v příjezdové cestě. Od Garážového rozvaděče bude podél cesty k hlavní bráně položeno vedení pro třetí rozváděcí skříň, která bude umístěna vedle schodiště, navazujícího na cestu ke garážím, těsně nad náměstíčkem u hlavní brány.