



Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor rozvoje města
oddělení přípravy a realizace investic

Vaše značka	Evidenční č. 155911/12	Jednací č . MM/ORM/48957/12 ORM/249/12	Vyřizuje/linka Mgr.Zíka/kl.834	Datum 20.12.2012
-------------	---------------------------	--	-----------------------------------	---------------------

Věc: **Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem**

K Vašemu dotazu uvádíme následující:

Dotaz:

- V tabulce dveří provozního objektu není vyspecifikován materiál dveří u pozice 29/L, 31/P, 44/P, 56/L, 57/L, 59/L, prosím tedy o dopřesnění materiálu dveří.

Odpověď:

- 31/P; 59/L – plast

- 29/L; 44/P; 56/L; 57/L – materiál dle požadované požární odolnosti „DP3“

S pozdravem

Ing. Pavlína Komeščíková
pověřená vedením odboru rozvoje města