

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsues1036b07

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 09. 12. 2016

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 1047/2017

VYŘIZUJE: MUDr. Jan Bechyně

TEL.: +420477755155

FAX: +420477755112

E-MAIL: jan.bechyne@khsusti.cz,

DATUM: 20. 01. 2017

VARIA s. r. o.,

Rooseveltova 1804/2

pan Bc. Jan Jaša, jednatel,

400 01 Ústí nad Labem

Prodloužení lhůty ve věci žádosti o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci zpracované pro stavební řízení ve věci stavby „Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání ZŠ E. Krásnohorské, E. Krásnohorské 3084/8, Ústí n. Labem“.

Název stavby: „Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání ZŠ E. Krásnohorské, E. Krásnohorské 3084/8, Ústí n. Labem“ v rozsahu: přístavby výtahové šachty, vybudování nové plynové přípojky a modernizace odborných učeben, objekt č. p. 3084 (dle KN objekt občanské vybavenosti) na st. p. č. 2339/3 a p. p. č. 4186/1, 4186/2, 2339/5, 2339/7, 2339/9, 2339/24, 2339/26, 2339/31, vše v k. ú. Ústí nad Labem.

Vlastník stavby: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, (IČ 00081531).

Uživatel stavby a stavebník: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, se sídlem na adrese Elišky Krásnohorské 3084/3, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 44555491, zastoupená jejím ředitelem Mgr. Bc. Martinem Alinčem, zmocnění vydáno dne 08. 12. 2016.

Zpracovatel projektové dokumentace a žadatel: VARIA, s. r. o., inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 46712143. Zastoupená jednatelem společnosti Bc. Janem Jašou. Předloženo zmocnění z 08. 12. 2016.

Podáním převzatým ze dne 12. 12. 2016 pod č. j. KHSUL 56495/2016 byla na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem doručena Vaše žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci zpracované pro stavební řízení ve věci stavby „Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání ZŠ E. Krásnohorské, E. Krásnohorské 3084/8, Ústí n. Labem“ v rozsahu: přístavby výtahové šachty, vybudování nové plynové přípojky a modernizace odborných učeben, objekt č. p. 3084 (dle KN objekt občanské vybavenosti) na st. p. č. 2339/3 a p. p. č. 4186/1, 4186/2, 2339/5, 2339/7, 2339/9, 2339/24, 2339/26, 2339/31, vše v k. ú. Ústí nad Labem.

Pro nutnost doplnění dokumentace o odstranění následujících nedostatků a nejasností:

- z výkresů č. 06 (učebna chemie - Pávilon U2.2, půdorys 1.NP) a č. 08 (učebna fyziky - Pávilon U2.2, půdorys 3.NP), které jsou přílohou k části předložené dokumentace nazvané D1.1 Architektonická a stavební část, je zjevné, že po provedení nových podhledů v těchto místnostech dojde ke snížení nejmenší světlé výšky v těchto prostorech na 3000 mm, resp. 3200 mm, což sice znění § 49 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 268“), umožňuje, ale pouze za podmínek (dodržení všech

TELEFON	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO	FAX	ID DATOVÉ SCHRÁNKY	e-mail
477755110, 477755111	ČNB ÚL 8327411/0710	71009183	477755112	8p3ai7n	e-podatelna@khsusti.cz
ú. p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210				ú. p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510	
ú. p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610				ú. p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310	
ú. p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710				ú. p. Most, J. E. Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410	

podmínek denního osvětlení na pracovní plochy a dodržení kubatury vzduchu na 1 žáka podle účelu užívání tohoto prostoru) stanovených ve znění tohoto ustanovení. Z předložené dokumentace jednak není zřejmé splnění zmíněných požadavků (textová část), a jednak v dokumentaci nejsou přiloženy výkresy (např. řezů) těchto místností (učebna chemie a učebna fyziky), ze kterých by bylo zřejmé, že tyto požadavky budou splněny (požadavek na kubaturu vzduchu se týká nejen žáků, ale i prostoru pro vyučující);

- nově instalované podhledy v učebnách musí zajistit splnění normových požadavků na optimální dobu dozvuku dle ustanovení § 4b „vyhlášky č. 268“;

- ve 2.NP pavilonu CF bude v prostoru stávajících hygienických zařízení WC muži (předsínka s 1 umývadlem a 2 záchodové kabiny) nově zřízeno bezbariérové WC a WC pro pedagogy, které je navrženo bez předsínky (nesoulad s normovým požadavkem). Dále dokumentace neuvádí, jak v pavilonu CF budou nahrazena touto úpravou zrušená stávající hygienická zařízení WC muži;

- jakost vody z nově instalovaných rozvodů pitné a teplé vody musí být ověřena a musí být zpracován dokument s opatřeními pro zajištění teploty teplé vody z výtoků v dosahu žáků (45°C) a pro omezení výskytu Legionell;

- umělé osvětlení musí zajistit normové osvětlení pro všechna pracovní místa (pracovní stoly žáků, stůl-katedra vyučujícího, tabule, demonstrační stůl) v upravovaných místnostech;

- umělé osvětlení musí zajistit normové osvětlení pro všechna pracovní místa (pracovní stoly žáků, stůl-katedra vyučujícího, tabule, demonstrační stůl) v upravovaných místnostech i pro případné sdružené osvětlení a jeho umělou složku;

- v části věnované větrání (VZT) jednak není zřejmý způsob zajištění větrání případnou aerací v teplotně příznivé roční době a kombinované větrání v učebně chemie, a jednak není zřejmý způsob zajištění limitu pro hlukové pozadí v místnostech, jimiž procházejí vzduchovody od nově instalovaných vzduchotechnických zařízení;

- součástí dokumentace je *Hlukový posudek*, který řeší hlukovou zátěž pro nejbližší chráněné venkovní prostory staveb, za které považuje zástavbu v okolí areálu školy. Není tedy řešen pro ke zdroji hluku skutečně nejbližší chráněné venkovní prostory staveb, kterými jsou chráněné venkovní prostory staveb pavilonů školy. Pro navrhovanou úpravou nově instalované zdroje hluku není jasný jejich vliv na související chráněné vnitřní prostory stavby samé;

- vzhledem k tomu, že provádění stavby bude částečně zasahovat do doby školního roku (předpokládaná doba realizace je červen až září 2017), tak není způsob zajištění podmínek pro případný souběh užívání školy (stavby) a provádění stavebních prací;

a vzhledem ke složitosti a časové náročnosti posuzování této dokumentace prodlužují lhůtu pro vyjádření o 30 dnů, celkem tedy na dobu 60 dní (viz § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Otisk úředního razítka

MUDr. Jan Bechyně
ředitel odboru hygieny dětí a mladistvých
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník :

1 x adresát datovou službou; projektová dokumentace ponechána pro doplnění

1 x vlastní