

Ústí nad Labem 14. září 2018

Doplnění zadávací dokumentace č. 3 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **11. 09. 2018** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Venkovní areál Plavecké haly Klíše**“, uveřejněnou dne **28. 08. 2018** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

V předloženém výkazu výměr, který je nedílnou součástí Zadávací dokumentace VŘ je pro ocenění objektu SO 12 Oplocení uvedeno v položce č. 28 Demontáž stávajícího oplocení v délce 372,717m.

Tato položka však oceňuje pouze demontáž oplocení a nikoliv demontáž sloupků oplocení a likvidaci betonové podezdívky stávajícího oplocení.

Doplní zadavatel předložený výkaz výměr o chybějící položky pro provedení těchto prací?

Odpověď zadavatele č. 1:

Do VV byly doplněny pol. č. 35(odřezání sloupků)+36 (dmtž pletiva nad 2m) a upraveno množství měrných jednotek v pol 27-34 (doplněno vybourání podezdívky a přesuny vybouraných hmot), viz příloha.

Dotaz účastníka č. 2:

V předloženém výkazu výměr, který je nedílnou součástí Zadávací dokumentace VŘ je pro ocenění objektu SO 01 Objekt zázemí – stavební část uvedena položka č. 175 pro ocenění provedení kamenného koberce. Zde je uvedena frakce oblázků 2 - 5mm. Výkresová část PD však uvádí frakci 2 – 8 mm. Dále zde není uvedena položka pro ocenění dodávky a montáže schodišťových lišt, které jsou nutné pro provedení pokládky kamenného koberce na schodištích.

Upřesní zadavatel skutečně požadovanou frakci oblázků a opraví případně text výkazu výměr a doplní jej o položky pro ocenění dodávky a montáže schodišťových lišt?

Odpověď zadavatele č. 2:

Upraven text pol. 175 – frakce 2-8mm, lišty jako pomocný montážní materiál budou součástí položky, viz příloha.

Dotaz účastníka č. 3:

V předloženém výkazu výměr, který je nedílnou součástí Zadávací dokumentace VŘ je pro ocenění objektu SO 01 Objekt zázemí – stavební část uvedena položka č. 79 pro ocenění provedení úklidu provedené stavby v ploše 195,54 m². Tato plocha zahrnuje však pouze necelé jedno patro budovaného objektu SO 01, neobsahuje ostatní plochy objektu SO 01 a plochy ostatních budovaných objektů. Znamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči úklid pouze zde uvedených ploch a ostatní plochy bude uklízet před kolaudací ve vlastní režii?

Upřesní zadavatel rozsah požadovaného předkolaudačního úklidu a upraví případně předložený výkaz výměr dle jím skutečně požadovaného rozsahu?

Odpověď zadavatele č. 3:

V rozsahu plochy 195,54m² bude proveden úklid dle popisu v položce (zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m), ostatní plochy a konstrukce objektu SO01 budou předány v takovém stavu, v jakém vznikly. Případný úklid těchto konstrukcí je režijním nákladem stavebních prací.

Dotaz účastníka č. 4:

V předloženém výkazu výměr, který je nedílnou součástí Zadávací dokumentace VŘ jsou pro ocenění objektu SO 21 Vodovod uvedeny položky pouze pro ocenění potrubí PE 63. Součástí objektu je i potrubí PE 32. Ve výkazu výměr pro ocenění dodávky a montáže tohoto potrubí PE 32 nejsou uvedeny položky.

Doplní zadavatel výkaz výměr o položky pro ocenění dodávky a montáže potrubí PE 32?

Odpověď zadavatele č. 4:

Položky pro PE 32 byly doplněny, viz příloha.

Dotaz účastníka č. 5:

V předloženém výkazu výměr, který je nedílnou součástí Zadávací dokumentace VŘ je pro ocenění objektu SO 10 Příprava území uvedena položka č. 16, kterou se má ocenit demolice stávajících opěrných zídek. Na stávajících opěrných zídkách jsou osazeny desky buď z kamenné dlažby, nebo z betonu. Ve výkazu výměr nejsou uvedeny položky pro jejich demontáž a likvidaci na skládce. Zároveň je uvedena předpokládaná výška zídek 80 cm, která neodpovídá předpokládanému provedení stávajících zídek – to je založení v nezámrazné hloubce min 80 cm a výška nad terénem min 50 cm.

Doplní zadavatel výkaz výměr o položky pro ocenění demontáže těchto desek a jejich likvidaci? Prověří zadavatel skutečnou výšku bouraných zídek a upraví výkaz výměr?

Odpověď zadavatele č. 5:

Projekt nepředpokládá bourání opěrných zídek v celé jejich konstrukci až na základovou spáru, ale pouze tak, aby základ zůstal po provedení terénních úprav pod zemí. Protože je výška zídek proměnná, bylo zvoleno 80cm jako průměrná hodnota odbourávané výšky opěrných zdí. Desky na koruně zídek jsou svým objemem zahrnuty v objemu bouraných zídek. Uchazeč ocení původní VV.

Dotaz účastníka č. 6:

V předložené projektové dokumentaci pro SO 01 Objekt zázemí je v konstrukční části několikrát uvedeno:.... Do stěny délky 61,2m budou vloženy prvky pro řízené smršťování.... Tyto prvky nejsou nikde dále v PD specifikovány a ani není řešena vazba mezi těmito prvky a jejich vlivem na navržené řešení izolace proti vodě objektu SO 01.

Dále ani v předloženém výkazu výměr nejsou obsaženy položky pro ocenění dodávky a montáže těchto prvků.

Doplňí zadavatel projektovou dokumentaci, která má být dle zákona č. 134/2016 Sb. projektovou dokumentací pro realizaci stavby, o projekt těchto smršťovacích prvků včetně jejich vlivu na ostatní navržené konstrukce objektu SO 01 a doplní předložený výkaz výměr o položky pro ocenění dodávky a montáže těchto prvků?

Odpověď' zadavatele č. 6:

Do VV doplněna pol. Č. 198 - Kruhový PVC profil do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar pro tloušťku stěny přes 240 do 350 mm - Trubka z umělé hmoty s těsnicími lamelami, které umožňují řízený vznik trhlin – Q profil pr. 64mm – VV viz příloha.

Zadavatel současně s tímto doplněním zadávací dokumentace uveřejňuje i **Přílohu č. 9 Výzvy - Výkaz výměr SO21, doplnění ZD**, které jsou společně s tímto doplněním zadávací dokumentace nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Vzhledem k povaze doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **10. 10. 2018**. Lhůta pro podání nabídky končí dne **10. 10. 2018 v 09:00 hod.**

Dodavatelé podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou do podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem tak, aby byly doručeny nejpozději do **10. 10. 2018 v 09:00 hod.** na adresu:

Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Termín otevírání obálek s nabídkami: **10. 10. 2018 v 09:30 hod.**

Místem otevírání obálek je sídlo zadavatele, kancelář č. 382.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem