

Ústí nad Labem 14. září 2018

Doplnění zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“ – zhotovitel stavby.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **10. 09. 2018 a 11. 09. 2018** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum**“ – zhotovitel stavby, uveřejněnou dne **28. 08. 2018** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Zpracovaná projektová dokumentace je neúplná a dost. Stejně je to s výkazem výměr. Zároveň je mezi nimi značný nesoulad. Co se týká nábytku, nelze ho ocenit v kompletech. Je potřeba rozepsat jednotlivé části nábytku po kusech.

V PD máte navíc očíslované některé části nábytku, které ve výkazu výměr vůbec nejsou. Tady je potřeba udělat samostatný výkaz na nábytek, jinak je to neocenitelné.

V architektonické části chybí výkresy, nejsou tabulky výplní, které jsou uvedeny ve výkazu.

Na prohlídce bylo řečeno, že okna nejsou součástí výběrového řízení. Ve výkazech máte dřevěná okna, hliníková okna a dveře, plastové dveře. Máme je ocenit?

Odpověď zadavatele č. 1:

Aktualizované tabulky výplní otvorů nově přikládáme. V rámci prohlídky místa plnění bylo řečeno, že celková výměna oken (skleněné fasády) v „nové“ části budovy není součástí této zakázky, jak je upřesněno zadávací dokumentací (SO-02 Stavební úpravy obvodových stěn „nové části“ budovy magistrátu není součástí této zakázky), rovněž celková výměna oken ve „staré“ části budovy bude řešena v jiném investičním záměru. Součástí této zakázky je pouze zhotovení a instalace několika jednotlivých kusů oken a venkovních dveří, a to z provozních a funkčních důvodů (zrušení vstupu, napojení VZT atd.). Jejich umístění a specifikace je uvedena v PD a v příložených tabulkách. Výplně otvorů, které jsou součástí SO-01 Rekonstrukce interiérů, jsou ve výkazu výměr a budou v předložené nabídce uchazeče oceněny.

Na zbytku odpovědi zadavatel ještě pracuje a uveřejní ji neprodleně po jejím zpracování.

Dotaz účastníka č. 2:

Dotaz ohledně trezorů: v jaké bezpečnostní třídě?

Má být trezorová skříň certifikovaná také na ohnivzdornost? Pokud ano, do kolika minut? (30,60,120)

Rozměr 2000x1500x600 je pevný nebo může být nějaká tolerance?

Odpověď zadavatele č. 2:

Bezpečnostní třída II. - vysoký stupeň zabezpečení.

Ohnivzdornost až 5 hodin.

Zámek: klíčový

Rozměr 2000x1500x600 je pouze orientační, především pro dodržení objemu uložených dokladů.

Dotaz účastníka č. 3:

Technická zpráva neobsahuje informace k přístupovému systému IVAR
k kamerovému systému Dahua
k vyvolávacímu systému Qtronic

Výkaz výměr neobsahuje podklady k nacenění k přístupovému systému IVAR
k kamerovému systému Dahua
k vyvolávacímu systému Qtronic

Výkaz výměr neodpovídá osazení zásuvek oproti blokovému schéma „D.1.4.F.5 - schema LAN“ počty apod.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel na odpovědi pracuje a uveřejní ji na svém profilu neprodleně po jejím zpracování.

Dotaz účastníka č. 4:

Mám několik připomínek k zadání dodávky regálového systému:
Je možné mít přestavitelnost 25 mm a výšku police 30 mm???
Zrovna tak výška podvozku v naší výrobě je 140mm a ne 100 jak je požadováno.
Potom mi výška regálů (vč. podvozku) vychází i R1, R2, R3 2840 mm,
resp. R1A 2940 mm.!!!
Je možné udělat tuto změnu???

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel na odpovědi pracuje a uveřejní ji na svém profilu neprodleně po jejím zpracování.

Dotaz účastníka č. 5:

Vámi zasláný výkaz výměr je chybný v počtu položek obou instalací, správně je 7 ks rotátorů o V 6.280 mm a 4 ks rotátorů o V 3.060 mm,
tímto Vás prosím o opravu a zaslání správného výkazu výměr, děkuji

06	Instalace rotátorů, V 3.060 mm	4			21%	
07	Instalace rotátorů, V 6.280 mm	7			21%	

Odpověď zadavatele č. 5:

Je nově přiložen opravený výkaz výměr.

Vzhledem k povaze doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 5 – Výkaz výměr, dále přikládá přílohu č. 9 – dveřní výplně a přílohu č. 10 – okenní výplně. Současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **01. 10. 2018**. Lhůta pro podání nabídky končí dne **01. 10. 2018 v 13:00 hod.**

Dodavatelé podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou do podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem tak, aby byly doručeny nejpozději do **01. 10. 2018 v 13:00 hod.** na adresu:

Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8

Termín otevírání obálek s nabídkami: **01. 10. 2018 v 13:30 hod.**

Místem otevírání obálek je sídlo zadavatele, kancelář č. **382**.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem