



Projekt: Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích vč.venkovního rozvodu vody a vstupních objektů				
Zpracovatel: <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> Correct BC, s.r.o. Elišky Krásnohorské 1339/15 Ústí nad Labem, 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88 </div> </div>				
Zodp. projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Projektant dílčí části PD: Ivan Novák PIRS - sdružení projektantů elektro		
Projektant: Robert Blanda DiS. tel.: +420 724 860 901 e-mail: blanda@correct-bc.cz				
Vypracoval: Ivan Novák	Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Šimánek	Kontroloval: Ivan Novák		
Část: <div style="text-align: center; padding: 10px;"> D 1.4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE </div>				
Název výkresu: <div style="text-align: center; padding: 10px;"> DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE OPRAVA STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE </div>				
Objednatel: Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Panská 1700/ 23 400 01 Ústí nad Labem		Objekt: SO 01	Stupeň: DPPS	Měřítko: --
		Formát: --	Datum: 03/2018	Kopie/Copy:
Číslo výkresu: <div style="text-align: center; padding: 5px;"> D.1.4.03 </div>		Změna: REV 000	Archivní číslo: -	

DOPLNĚNÍ HLAVNÍHO ROZVADĚČE

X - doplnit číslování při realizaci

Proudový chránič



N-X

L1
L2
L3

L1-X
L2-X
L3-X

FAx
25A/B

FAxx
16A/B

FAxxx
10A/B

FAxxx
10A/C

Z01 / VÝVOD
CYKY-J 5x2,5 qmm
kotelna

Z02 / VÝVOD
CYKY-J 3x1,5 qmm
kotelna

Z03 / VÝVOD
CYKY-J 3x1,5 qmm
kotelna