



SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČŮ VODY



Grafické značení potrubí:

- · — ROZVODY STUDENÉ VODY – POTRUBÍ PPR S3,2 (PN16) SDR 7,4
- · · — ROZVODY TEPLÉ VODY – POTRUBÍ PPR S2,5 (PN20) SDR 6
- · · · — ROZVODY CIRCULACE TEPLÉ VODY – POTRUBÍ PPR S2,5 (PN20) SDR 6

|  |  |   |                    |
|--|--|---|--------------------|
| Projekt:<br><b>Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích<br/>vč.venkovního rozvodu vody a vstupních objektů</b>   |  |   |                    |
| Zpracovatel:<br><div><b>Correct BC, s.r.o.</b><br/>Elišky Krásnohorské 1339/15<br/>Ústí nad Labem, 400 01<br/>tel.: +420 475 200 977<br/>e-mail: dlouhy@correct-bc.cz<br/>IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88</div> |  |   |                    |
| Zodp. projektant:<br>Ing. Petr Dlouhý<br>tel.: +420 602 191 690<br>e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz   |  | Projektant dílčí části PD:<br>Jiří Pokorný<br>tel.: +420 777 832 853<br>e-mail.: pokorny@projekce-pt.cz |                    |
| Projektant:<br>Jiří Pokorný<br>tel.: +420 777 832 853<br>e-mail.: pokorny@projekce-pt.cz   |  |   |                    |
| Vypracoval:<br>Jiří Pokorný  | Zodpovědný projektant:<br>Ing. Petr Dlouhý | Kontroloval:<br>Ing. Petr Dlouhý  |                    |
| Část:<br><b>D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB<br/>D.1.4.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>  |  |   |                    |
| Název výkresu:<br><b>VNITŘNÍ VODOVOD<br/>SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČŮ VODY</b>   |  |   |                    |
| Objednatel:<br><b>Městské služby Ústí nad Labem<br/>příspěvková organizace</b><br>Panská 1700/ 23<br>400 01 Ústí nad Labem   | Objekt:<br>SO 02.1                         | Stupeň:<br>DPS  | Měřítko:<br>(1:50) |
|  | Formát:<br>3xA4                            | Datum:<br>02/2018   | Kopie/Copy:        |
| Číslo výkresu:<br><b>D.1.4.2b - 04</b>   | Změna:<br>REV 000                          | Archivní číslo:<br>-  |                    |