

**Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem**  
IČO: 250 285 88, DIČ: CZ25028588  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Ústí n.L., č.ú.: 913 657 3001 / 5500  
Tel./fax: 475 200 977  
e-mail: dlouhy@correct-bc.cz  
Údaj o jiné evidenci: Evidence OR Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 13143



---

**INVESTOR:**

Městské služby Ústí nad Labem  
příspěvková organizace  
Panská 1700/ 23  
400 01 Ústí nad Labem

**B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  
ZPRÁVA**

**NÁZEV STAVBY:**

**Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v  
Neštěmicích vč. venkovního rozvodu**

**(prováděcí dokumentace)**

**stavební objekty:**

**SO 03 - oprava chodníku**  
**SO 05 - oprava zavlažování fotbalového hřiště**

**Dodatek k technické zprávě č. 1**

**VYPRACOVAL:**  
Correct BC, s.r.o.,  
Elišky Krásnohorské 1339/15,  
400 01 Ústí nad Labem

**PROJEKTANT:**  
Robert Blanda DiS.

**ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:**  
Ing. Petr Dlouhý

**DATUM:** duben 2018

Na základě požadavku investora s uživatelem je zpracován dodatek k technické zprávě.

### **SO 03 - oprava chodníku**

U objektu chodníku se nebude frézovat asfaltový povrch a nebudou provedeny žádné opravy zábradlí. Stávající zábradlí bude ponecháno a pouze bude vyspárováno osazení sloupků.

Horní první řada chodníkové zděné stěny bude vyspravena a to její vychýlené zdící tvárnice, které jsou uvolněné a tvoří hrany v celkové rovině stěny. Bude tedy demontována částečně horní řada zdících tvárnice, následně dojde k očištění od původní malty a tvárnice budou zpět dozděny tak, že bude čelní hrana zarovnána.

Povrch stávajícího chodníku bude ponechán. Praskliny budou vyčištěny od nesoudržných částí, hlíny a nečistot. Po vyčištění povrchu, trhlin a prasklin dojde k zabetonování plošně větších částí povrchu chodníku, kde chybí asfaltový povrch (cca 10%). Trhliny a praskliny budou zasypány drobnou kamennou drtí – „šotolina“ (cca 20%).

### **SO 05 - oprava zavlažování fotbalového hřiště**

Zavlažovacího potrubí bude umístěno z původních 500 mm nad terénem na 400 mm nad terén. Tato výška je min. výška osazení zavlažovacího potrubí z důvodů manipulace a připojování hadic na kohoutovou spojku, která je vedena kolmo k terénu. Požadavkem investora je možnost demontáže potrubí, což dle PD splňují objímky, které budou držet žlab, ve kterém bude osazeno potrubí.