



Ústí nad Labem 18. října 2018

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „DS Velké Březno – rekonstrukce kotelny I. etapa“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **17. 10. 2018** žádost o doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**DS Krásné Březno - výměna výplní otvorů pavilonů A, B, C**“, uveřejněnou dne **10. 10. 2018** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,
mám dotaz k VZ – „DS Krásné Březno – výměna výplní otvorů A, B, C“ – dle zadávací dokumentace je šíře rozšiřovacího profilu 120mm (Č.V. 14) v horní části sestavy. Ze zkušeností víme, že je to ale málo. V řezu pak máte ještě nějaký rozšiřovací profil 100mm dole, ale dole to nemá význam, protože tam bude pod oknem vyzdívka. Má být k nacenění zakázky použit po celé délce balkonové sestavy (tzn. 3000mm) rozšiřovací profil 220mm, který bude namontován nad oknem a balkonovými dveřmi??? Prosím tedy o upřesnění zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele:

Rozměry v zadávací dokumentaci jsou stanoveny dle zapůjčené původní projektové dokumentace a kontrolní prohlídky a doměření skutečného stavu. Z těchto podkladů vychází výška rozšiřovacího profilu 120 mm.

Kóta 100 mm v řezu dole není rozšiřovací profil, ale výška prahu balkonových dveří.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

.....
Bc. Vlastimil Marek
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem