

Ústí nad Labem 12. listopad 2018

Doplnění zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce s názvem „DS Severní Terasa – stavební úpravy pavilonů A1, A2, B2 (výdej jídel)“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **06. 11. 2018** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**DS Severní Terasa – stavební úpravy pavilonů A1, A2, B2 (výdej jídel)**“, uveřejněnou dne **26. 10. 2018** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotazy účastníka:

1. Ve VV je chybný výpočet řezu stěnovou pilou pol. č. 24. Rozměr výřezu ve stěně pro jeden otvor je (1,12 x 1,32 m) viz čl. 4.1 TZ statika str. 4. S ohledem na dovolené nahodilé zatížení stropu, které činí 300 Kg/m² požaduje statik řezat otvor po částech max. velikosti 0,30 x 0,30 m viz čl. 4.6 TZ statika. Z tohoto důvodu je třeba provést 5 řezů horizontálně a 5 řezů vertikálně na každém otvoru. Délka řezu je pro 2 otvory v patře:

1,32m*5*2=13,20 m

1,12m*5*2=11,20 m

Celkem 24,40

Ve VV je chybně 22,00 m (byl chybně počítán čistý otvor).

2. Obj. A1 rozp. 1-2 NP, 2-3 NP, 3-4 NP

Ve VV obj. A1 je pro všechna podlaží počítána výška pro svislý přesun suti do 6 m pol. č. 29. Ve skutečnosti se jedná o přesun suti ve 3, 4 a 5 NP. Výkaz výměr by měl být upraven v souladu s č. 3181 a 3182 úvodního ustanovení ceníku 801-3 Bourání konstrukcí.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel vzhledem k výše uvedeným dotazům uveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 4 – Výkazy výměr.

Vzhledem k tomu, že došlo k doplnění zadávací dokumentace, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **19. 11. 2018**. Lhůta pro podání nabídky končí dne **19. 11. 2018 v 08:00 hod.**

Dodavatelé podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou do podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem tak, aby byly doručeny nejpozději do **19. 11. 2018 v 08:00 hod.** na adresu:

Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Termín otevírání obálek s nabídkami: **19. 11. 2018.**

Místem otevírání obálek je sídlo zadavatele.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem