

Ústí nad Labem 13. listopad 2018

Doplnění zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce s názvem „DS Severní Terasa – stavební úpravy pavilonů A1, A2, B2 (výdej jídel)“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **12. 11. 2018** a **13. 11. 2018** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**DS Severní Terasa – stavební úpravy pavilonů A1, A2, B2 (výdej jídel)**“, uveřejněnou dne **26. 10. 2018** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotazy účastníka:

1. Rozpočet stavební část 1-2 NP, 2-3 NP, 3-4 NP, obj. A1
V rozpočtu jsou pro protipožární dveře navrženy obvyčejné zárubně. Neměli by být i zárubně protipožární?
2. V aktualizované části zadávací dokumentace jsou pouze VV na elektroinstalace. Chybí ostatní profese včetně upravené stavební části.

Odpověď zadavatele:

1. Řešení navržené v projektové dokumentaci je v souladu s ČSN 730810 a je platné.
2. Zadavatel uveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 4 – Výkazy výměr.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem