



Ústí nad Labem 19. listopadu 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Ústí nad Labem – Habrovice – úprava odtoku dešťové vody“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **14. 11. 2018** a **19. 11. 2018** k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „**Ústí nad Labem – Habrovice – úprava odtoku dešťové vody**“, uveřejněnou dne **12. 11. 2018** na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení:

Dotaz účastníka:

V přiloženém výkazu výměr se nacházejí v oddíle zemní práce položky č.13 a 14 , které mají výměru 0.

Přitom z dalších položek vyplývá, že se má rýha zasypávat vhodným nesedavým materiálem.

Bude se vytěžená zemina odvážet na skládku, nebo se použije ke zpětnému zásypu?

Odpověď zadavatele:

Uvedenou problematiku řeší technická zpráva:

„K zásypu výkopů bude v komunikacích použit štěrkopísek, případně vhodný výkopový materiál nebo“

Projekt tedy předpokládá využití výkopového materiálu v místě stavby. Pokud se při provádění prací zjistí nemožnost zpětného použití výkopového materiálu z důvodu jeho nevhodných vlastností, bude tato skutečnost řešena v průběhu stavby.

Vzhledem k charakteru doplnění zadávací dokumentace nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem