



Otopná tělesa					
Název	Značka tělesa	Model tělesa	Specifikace	Výkon	Nast. Ks
Desková VK	KORADO	RADIK VK	11-060070-60	701	4
Desková VK	KORADO	RADIK VK	11-060100-60	1002	4
Desková VK	KORADO	RADIK VK	22-060100-60	1679	4

Legenda

- Vytápění rozvodné potrubí
- Vytápění zpětné potrubí
- Vytápění potrubí nad sebou

Pozn.: Stávající rozvody a OT demontovat

Projektant :	Vypracoval :	Stavby Seho	
Jan Severa	Jan Severa	Sebzuzín 151, 403 02 Ústí n.L.	
Kraj : Ústecký		Obec : Ústí nad Labem	Čís.zak.: 62/2018
Investor:Městské služby Ústí nad Labem, Panská 23, Ústí n.L.		Měřítko: 1:50	Datum: 10/2018
Hřbitov Střekov		oprava stropu chladicího boxu a WC	
1.NP- vytápění		T-2	