



LEGENDA ZNAČEK:

- RS stávající rozvaděč 1.PP
- A – LED svítidlo přisazené LINEA 2.4ft 8800/840 58W, 7280lm
- B – LED svítidlo přisazené LINEA 1.4ft 3200/840 22W, 2720lm
- C – LED svítidlo stropní kruhové LINEA ROUND 27W 3600/840
- D – LED svítidlo stropní kruhové LINEA ROUND 13W 1800/840 senzor
- vypínač jednopólový řazení 1 IP44
- vypínač jednopólový řazení 1
- vývod 3f dle popisu (volný konec min. 3m)
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 3m)
- zásuvka jednonásobná ~230V/16A s víčkem (krytí IP55)
- krabicová rozvodka
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa – světelné rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou
- kabelová trasa – zásuvkové rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou
- M odtahový ventilátor 230V
- snímač pohybu pro osvětlení (krytí IP44)
- hygrostat

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- ČÍSLA OKRUHŮ BUDOU UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE POZIC V ROZVADĚČI

revize: 0

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.01	ZÁVĚTRÍ
1.02	ZÁDVEŘÍ
1.03	WC INVALIDA
1.04	WC ŽENY
1.05	WC MUŽI
1.06	- neobsazeno -
1.07	- neobsazeno -
1.08	- neobsazeno -
1.09	- neobsazeno -
1.10	CHODBA
1.11	VÝTAH
1.12	POKOJ
1.13	SMUTEČNÍ SÍŇ
1.14	PŘÍPRAVNA

Elektro Bohuněk			ČKAIT 0402248
Bc. Pavel Bohuněk, Neštěmická 27, 400 07 Ústí n.L.			IČO: 02229366
Vypracoval:	Bc. Pavel Bohuněk		DraftSight V1R5
Kontroloval:	Patrik Schoř		Formát: A3
			Stupeň: DPS
Investor:	Městské služby Ústí nad Labem Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem		Datum: 10/2018
Akce:	Hřbitov Střekov – oprava stropu chladicího boxu a WC		
			Měřítko: 1:50
Část:	D 1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zak.č.: P18077
Název:	Elektroinstalace 1.NP – Situační schéma		Výkres č.: 3.03