



LEGENDA ZNAČEK:

- RS stávající rozvaděč 1.PP
- A – LED svítidlo přisazené LINEA 2.4ft 8800/840 58W, 7280lm
- B – LED svítidlo přisazené LINEA 1.4ft 3200/840 22W, 2720lm
- C – LED svítidlo stropní kruhové LINEA ROUND 27W 3600/840
- vypínač jednopólový řazení 1 IP44
- vypínač jednopólový řazení 1
- vývod 3f dle popisu (volný konec min. 3m)
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 3m)
- zásuvka jednonásobná ~230V/16A s víčkem (krytí IP44)
- krabicová rozvodka
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa – světelné rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou
- kabelová trasa – zásuvkové rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou
- EP nová ochranná svorka připojená na stávající uzemnění
- vyvedený vodič CY6, volný konec min. 3 (nebo dle popisu)
- M odtahový ventilátor 230V

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
0.01	SCHODIŠTĚ
0.02	CHODBA
0.03	CHODBA
0.04	CHLADÍCI MÍSTNOST
0.05	SKLAD
0.06	STROJOVNA
0.07	VÝTAH
0.08	ROZVODNA
0.09	SKLEP
0.10	SKLAD

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
- ČÍSLA OKRUHŮ BUDOU UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE
POZIC V ROZVADĚČI

revize: 0

Elektro Bohuněk			ČKAIT 0402248
Bc. Pavel Bohuněk, Neštěmická 27, 400 07 Ústí n.L.			IČO: 02229366
Vypracoval:	Bc. Pavel Bohuněk		DraftSight V1R5
Kontroloval:	Patrik Schoř		Formát: A3
			Stupeň: DPS
Investor:	Městské služby Ústí nad Labem Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem		Datum: 10/2018
Akce:	Hřbitov Střekov – oprava stropu chladicího boxu a WC		
			Měřítko: 1:50
Část:	D 1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zak.č.: P18077
Název:	Elektroinstalace 1.PP – Situační schéma		Výkres č.: 3.02