

LEGENDA :


- SZ Svorka zkušební
- OÚ Ochranný úhelník
- ZZ Základový zemnič
- SO Svorka okapová
- SS Svorka spojovací

- Jímač
- Hromosvodový jímač


- 1 Označovací štítek hromosvodového svodu

K jímacímu vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové předměty osazené na střeše.

Provedení hromosvodu bude provedeno dle dle ČSN EN 623005 a uzemnění dle ČSN 33 20 00 – 5 – 54.



Napojení hromosvodu



PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIŽAN		ING.VLASTIMIL KRIŽAN STRAŽKY 21 403 40 ÚSTÍ NAD LABEM TEL: 603 709 577	
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM			
MĚSTSKÝ ÚŘAD :			
KRAJ : ÚSTECKÝ			
AKCE : MĚSTSKÝ STADION ÚSTÍ NAD LABEM – DOVYBUDOVÁNÍ AREÁLU ELEKTROINSTALACE		FORMÁT:	
OBSAH : SO.05 – ROZŠÍŘENÍ SKLADU ATLETIKY HROMOSVOD+UZEMNĚNÍ		DATUM : 08/2018	
		STUPEŇ: DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 17/2018	
		MĚŘÍTKO: 1 : 100	
		ČÍSLO VÝKRESU: E–04.2	