



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis zn.: 2018/3/V
ze dne: 16. 2. 2018
Naše značka: O18610056635/UTPCUL/Ně
Vyřizuje: **Lenka Němečková**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 2. 3. 2018

Vyjádření k dokumentaci pro povolení vodovodní a kanalizační přípojky

Název akce:	Městský stadion Ústí nad Labem-dovybudování areálu
Účel vyjádření:	DUR+DSP
Zájmové území:	Okres: Ústí nad Labem
	Obec: Ústí nad Labem
	Část obce, ulice, č.p.: Klíše, ul. Masarykova, ul. Vinařská
	Katastrální území, parcelní číslo: Klíše, p.p.č. 405/1, 441/81, 2000/1, 430, 431, 1941/2, 441/5
Žadatel:	PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. Ing. Vidláková
Adresa, tel., e-mail	Tel.: 730 892 499, email: eva.vidlakova@provod.cz
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem
Adresa, tel., e-mail	Velká Hradební 8, 400 01, UL
Projektant:	Ing. Vidláková, J. Pokorný
Vlastník dotčené IS	SVS a.s.
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	-
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Napojení přípojek na stávající VHI	Kanalizace: vlastník SVS
------------------------------------	--------------------------

Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší dostavbu již provozovaného areálu městského stadionu v jeho severní části. Nově navržené objekty jsou umístěny na volné plochy a funkčně navazují na stávající objekty tribuny B a tribuny E. PD zároveň řeší vybudování nových areálových rozvodů vody a kanalizace pro objekty Tribuna B2 (SO.01), Tribuna B3 (SO.02) a Sektor E-Obslužný objekt + pokladna (SO.03).

Dále je řešeno území tréninkové plochy u ulice Vinařská, na p.p.č. 441/81, oploceno stávajícím oplocením, které bude v rámci stavby vyměněno. Upozorňujeme na umístění stávající kanalizační stoky BE DN/ID 500.

Rozvody vody budou pro všechny objekty (SO.01, SO.02, SO.03) řešeny napojením na stávající areálový rozvod pitné vody. Rozvody kanalizace pro stavební objekty SO.01, SO.02 budou řešeny

napojením na stávající areálové rozvody kanalizace. (smlouva na vodné a stočné - č. OM 610002907). Z objektu SO.03 - Sektor E (přízemí-zázemí policie, patro-mobilní občerstvení) budou odváděny splaškové vody novou kanalizační přípojkou PVC DN/OD 200 do stoky BE DN/ID 500 při ul. Vinařská. Celková délka přípojky je cca 59 m, z toho ve veřejném prostranství cca 6 m. Souhlasíme s osazením 2 ks revizních šachet DN 600 na trase přípojky. Při realizaci kanalizační přípojky bude dodržena ČSN 73 6005 a ČSN 75 6101 v celém rozsahu. Navýšení splaškových vod nebude dle PD významné (objekt bude využíván v delších časových odstupech – při sportovních utkáních). Dešťové vody se nemění, jsou likvidovány zásakem na pozemku areálu Městského stadionu.

S předloženou projektovou dokumentací
souhlasíme
za předpokladu dodržení následujících podmínek

1. Napojení na kanalizační stoku provedou pracovníci kan. provozu UL na základě objednávky, kontakt - p. Krumel, tel. 840 111 111. O provedeném napojení bude proveden písemný zápis pracovníkem kan. provozu UL.
2. Po realizaci kan. přípojky požadujeme předložit geodetického zaměření skutečného provedení kan. přípojky do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu (tzn. že sítě budou zaměřeny před zakrytím)
3. Při realizaci akce požadujeme respektovat stávající vodohospodářské zařízení v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a v provozování naší společnosti. Požadujeme provést vytýčení veškerého vodohospodářského zařízení na základě objednávky investora akce, tel. 840 111 111 a s dostatečným předstihem provést ohlášení zahájení výkopových prací na akci.
4. Souhlasíme s realizací dalších inž. sítí pro objekt za předpokladu dodržení ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a příslušných zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění souvisejících staveb, včetně oplocení, požadujeme respektovat ochranná pásma vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vod. zařízení a ke kontrole provedených prací.
5. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vod. zařízení a ke kontrole provedených prací.
6. Požadujeme být přizváni k projednání všech změn v projektové dokumentaci a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
163

Lenka Němečková
referent technickoprovozní činnosti