


- LEGENDA :
- SZ Svorka zkušební
  - OÚ Ochranný úhelník
  - ZZ Zkladový zemnič
  - SO Svorka okapová
  - SS Svorka spojovací
  - Jímač
  - Hromosvodový jímač
  - 1 Označovací štítek hromosvodového svodu

K jímacímu vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové předměty osazené na střeše.

Provedení hromosvodu bude provedeno dle dle ČSN EN 623005 a uzemnění dle ČSN 33 20 00 – 5 – 54.

Okružka jímacího vedení



PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIŽAN		ING.VLASTIMIL KRIŽAN	
INVESTOR : Statutární město Ústí nad Labem		STŘÁŽKY 21	
MĚSTSKÝ ÚŘAD :		403 40 ÚSTÍ NAD LABEM	
KRAJ : ÚSTECKÝ		TEL: 603 709 577	
AKCE :		FORMÁT:	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRO		DATUM : 02/2018	
PEČOVATELSKOU SLUŽBU, NEŠTĚMICKÁ 795/37		STUPEŇ: DPS	
KRÁSNÉ BŘEZNO, ÚSTÍ NAD LABEM		ČÍSLO ZAKÁZKY: 20/2018	
OBSAH :		MĚŘÍTKO:	
HROMOSVOD – STŘECHA		1 : 100	
		ČÍSLO VÝKRESU: E-04.3	