

Ústí nad Labem 4. června 2019

Doplnění zadávací dokumentace č. 7 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/34, K. Březno“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **30. 05. 2019** a **3. 6. 2019** žádosti o doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/34, K. Březno**“, uveřejněnou dne **14. 05. 2019** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotazy účastníka:

1. Zadavatel doopravdy požaduje kyvná okna? Nestačila by otvíravá + sklopná? Technický problém s výrobou.
2. Zadavatel si bude pořizovat vlastní prodejní automaty na kávu a nápoje? Nejčastější bývá pronájem s následným servisem a doplňováním náplní.
3. Množství některých položek neodpovídá výkresům, prosíme o revizi.
4. Stůl jídelní popis položky: 140x80, v půdoryse: čtvercový. Prosíme o ověření rozměrů.
5. Kontejner, prosíme o upřesnění rozměrů případně množství šuplíků.
6. Police – sestava, jedná se o kus police? Co si máme představit pod „sestavou“?
7. Kuchyňská linka 140 cm a 160 cm. Co položka obsahuje? Dolní skříňky, horní skříňky?
8. Regál kovový – kolik polic? Prosíme o rozměry.
9. Stolová sestava do T + jednací. Prosíme o doplnění rozměrů.
10. Lednička, prosím o upřesnění požadavků. Např. rozměry. Takto není možné nacenit.
11. Prodejní automaty – po konzultaci s několika dodavatelskými firmami jsme byli upozorněni, že prodejní automaty se většinou dodávají na smlouvu dle provozních podmínek objektu, ve kterém automaty mají být. A smlouvy se uzavírají přímo s „provozovatelem objektu“. Aby tyto automaty dodávala stavební firma je prý nestandardní. Prosíme o vyjádření.
12. Prosíme o upřesnění rozměrů zrcadel.
13. Dveře 12/P je možné při požadavcích na EW30 dodat jen s výškou 1970 mm. Při výšce 2100 mm by museli být celokovové. Prosím o vyjádření, jaké dveře mají být dodány.

Odpovědi zadavatele:

1. *Zadavatel požaduje dodávku kyvných oken dle projektové dokumentace. Zároveň zadavatel uvádí, že provedl ověření možnosti výroby tohoto typu oken a bylo potvrzeno, že na trhu je více dodavatelů schopných zajistit tuto dodávku.*
2. *Zadavatel trvá na dodávce prodejních automatů. Servisní podmínky budou následně řešeny s budoucím uživatelem objektu.*

3. Byla provedena revize projektové dokumentace, závazné množství pro nacenění nabídky je uvedeno v aktualizovaném výkazu výměr (soubor 190530_VV - Stavební úpravy Neštěmická): https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_967.html
4. Zadavatel potvrzuje rozměr 1400 x 800 mm
5. Množství šuplíků min. 4, rozměr min. š: 400 mm, h: 600 mm, v: 600 mm
6. Sestavou je míněno horizontální deska + zadní deska na stěnu
7. Sestava se skládá z horních i dolních uzavíratelných skříněk včetně kování, materiál CPL
8. 5 polic, nosnost min 150 kg, rozměr š: 1000 mm, h: 400 mm, v: 1800 mm
9. Stůl 1600 x 700 mm a stůl 1800 x 800 mm, materiál CPL
10. Lednička kombinovaná, š 600 mm, objem 300l, energetická třída A++, materiál nerez mat
11. Zadavatel trvá na dodávce prodejních automatů. Servisní podmínky budou následně řešeny s budoucím uživatelem objektu,
12. Zrcadlo rozměr 500 x 700 mm
13. Zpracovatel PD prověřil výšku dveří a souhlasí s dodávkou dveří č.12/P (EW30) s výškou 1970 mm.

Ing. Kateřina Marešová v. r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem