

Název: Plynovodní přípojka

Investor: Statutární město Ústí nad Labem  
Velká Hradební 2336/8  
401 00 Ústí nad Labem

Stavba: Vybudování zimní haly pro beachvolejbal  
na p.p.č. 405/3  
k.ú. Ústí nad Labem Klíše.

Obsah: **Technická zpráva - dodatek č. 1**

Vypracoval: ing. Pavel Mordovanec  
Do vrchu 30  
403 40 Ústí nad Labem

Datum: červenec 2019



*Mordovanec*



## **Dodatek č. 1 k technické zprávě**

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky organizací, které se vyjádřily k projektu:

1) Dopravní podnik města Ústí nad Labem, vyjádření ze dne 30. 5. 2019.

V místě stavby bude zachován provoz trolejbusové linky.

V místě stavby se nachází trolejové trakční vedení a komunikační kabel systému zavěšený na trakční vedení, v podzemí je základ stožáru trakčního vedení a trakční napájecí kabely. Pracovníci prováděcí firmi budou před zahájením prací poučeni technikem dopravního podniku o práci v blízkosti zařízení dopravního podniku. Před zahájením prací je třeba posunout trolej, toto provedou na objednávku pracovníci dopravního podniku.

Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření dopravního podniku.

2) GridServices Innogy, vyjádření ze dne 8. 2. 2019

Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření GridServices Innogy. Ve vyjádření je popsán způsob napojení na stávající plynovod.



3) vyjádření GridServices Innogy ze dne 15. 5. 2019

Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření GridServices Innogy. Ve vyjádření je odsouhlasena projektová dokumentace. Jsou zde uvedeny podmínky při provádění stavby, termín oznámení zahájení stavby Innogy, podmínky přejímacího řízení, jsou zde citovány normy ČSN technické předpisy TPG a předpisy Grid Innogy, které je třeba při stavbě dodržet.

4) Vyjádření GridServices Innogy z 9. 5. 2019

Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření GridServices Innogy.

Ve vyjádření je popsán způsob napojení na stávající plynovod, umístění plynoměru, technické podmínky při provádění stavby.

5) Vyjádření Odboru životního prostředí, Magistrát města Ústí nad Labem ze dne 4. 6. 2019

Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření Odboru životního prostředí, Magistrát města Ústí nad Labem.

Ve vyjádření je popsáno nakládání s odpady, které vzniknou při stavbě.

Ochrana ovzduší - stavebník požádá o vydání závazného stanoviska ke stacionárnímu zdroji - púlynovému hořáku.

Ochrana přírody - nasmí dojít k poškození dřevin.



6) Vyjádření Odboru životního prostředí, Magistrát města Ústí nad Labem ze dne 16. 5. 2019

Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření Odboru životního prostředí, Magistrát města Ústí nad Labem.

Je zde popsáno třídění odpadů, nakládání s odpady.

7) Vyjádření ČEZ Distribuce z 27. 5. 2019

Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce.

Před zahájením stavby bude ČEZ požádán o souhlas s prací v ochranném pásmu elektrického vedení.

8) Vyjádření SČVK ze dne 15. 5. 2019

Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření SČVK.

V místě se nacházejí sítě SČVK, které budou před zahájením stavby vytýčeny. Bude dodrženo ochranné pásmo vodohospodářského zařízení.

Zahájení prací bude ohlášeno SČVK.

9) Vyjádření Telco Pro Services z 24. 4. 2019

Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření Telco Pro Services.

Dle vyjádření se sítě Telco Pro Services v místě stavby nenacházejí.



9) Vyjádření Telco Pro Services z 6. 5. 2019

Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření Telco Pro Services.

Dle vyjádření se sítě Telco Pro Services v místě stavby nenacházejí.

10) Vyjádření ČEZ Distribuce z 6. 5. 2019

Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce.

V místě se nacházejí sítě NN a VN. Sítě budou před zahájením stavby vytýčeny.

11) Vyjádření CETIN z 6. 5. 2019

Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření CETIN.

V místě se nacházejí sítě CETIN (trasa SEK - sítě elektronických komunikací).

Sítě budou před zahájením stavby vytýčeny.

Při stavbě budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které jsou v příloze vyjádření CETIN.

12) Vyjádření SČVK z 6. 5. 2019

Budou dodrženy podmínky, uvedené ve vyjádření SČVK.

V místě se nachází vední vodovodu a kanalizace.



Sítě budou před zahájením stavby vytýčeny.

13) Síť ČEZ Teplárenská a s. z 9. 5. 12019

Sítě ČEZ Teplárenská a.s. se v místě stavby nenacházejí.

14) Závazné stanovisko Odboru doprava a majetku, Magistrát města Ústí nad Labem z 17. 6. 2019.

Začátek prací bude ohlášen odboru dopravy a majetku. Bude předložen souhlas Policie ČR, návrh přechodného dopravního značení.

15) Vyjádření Odboru doprava a majetku, Magistrát města Ústí nad Labem z 12. 7. 2019.

Souhlas vlastníka pozemku.

16) Rozhodnutí Odboru doprava a majetku, Magistrát města Ústí nad Labem z 13. 7. 2019.

Souhlas s umístěním sítí v pozemku. Před zahájením prací je třeba požádat silniční správní úřad o vydání povolení zvláštního užívání pozemku.