



POZN.:

- 1) V KOTELNĚ BUDE DEMONTOVÁNO STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO A JEHO NAPÁJECÍ KABELY. DEMONTOVÁN BUDE I NAPÁJECÍ KABEL K STÁVAJÍCÍMU ROZVADĚČI MaR.
- 2) JIŠTĚNÍ NOVÉHO ROZVADĚČE MaR A NOVÉHO OSVĚTLENÍ BUDE STÁVAJÍCÍ –TJ. JISTIČ 10A/B-1 (ZNAČEN KOTELNA SV.) A JISTIČ 20A/B-1 (ZNAČEN MaR).
- 3) VEŠKERÉ NOVÉ KOVOVÉ ZAŘÍZENÍ TJ. EXPANZNÍ NÁDOBY, ZÁSOBNIKY, ROZDĚLOVAČE, ČERPADLA A POTRUBÍ BUDOU PŘIPOJENY NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ.
- 4) OSVĚTLENÍ JE UMÍSTĚNÍM PEVNĚ DANÉ. POSUNUTÍ SVÍTIDEL JE MOŽNÉ V PŘÍPADĚ KOLIZE, NIKOLIV VŠAK JE OTÁČET V JAKÉKOLIV OSE.

LEGENDA:

— KABELOVÁ TRASA S VÍCE KABELY

— KABELOVÁ TRASA S JEDNÍM KABELEM

OKRUH
TYP SVÍTIDLA A OZNAČENÍ

OS1/A6

SVÍTIDLO

A – ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x35W
B – ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x35W
C – ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x14W

⏏ JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ – Ř.1

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3+N+PE~ 50 Hz, 400 V / TN-S

OCHRANA PŘED NEB.DOT.NAP.NEŽ. ČÁSTÍ:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

0	03/2019	J. Godawa		Ing.T.Jelínek		Ing.V.Hrotek		PD pro provádění stavby		
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTRLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS		
ZÁKAZNÍK STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚL, VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8						PROJEKT REKONSTRUKCE KOTELNY A TOPNÉHO SYSTÉMU DOMOV DŮCHODCŮ, VELKÉ BŘEZNO				
VÝKRES D.1.1.4.e – ZAŘÍZENÍ SILNORPOUDÉ ELEKTROTECHNIKY A OSVĚTLENÍ ELEKTROINSTALACE – OSVĚTLENÍ, MaR									PROF.Č.DOK. ES 01	
 Projekce a inženýring Stará 2569/96 Tel.: +420 475 315 980 400 11 Ústí nad Labem, CZ Fax: +420 475 315 999						STUPEŇ DPPS		ČÍSLO PROJEKTU 99 237 300		FOR.A4 4x
						MĚŘ. 1:50		ORIENTAČNÍ Č. DOK.		LIST/Ú 1
						ČÍSLO VÝKRESU				REVIZE
						IN-3-5513		0		