



Ústí nad Labem 08. 08. 2019

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Havarijní opravy střech ZŠ Vojnovičova, ZŠ Mírová, MŠ Zvoneček“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdržel dne 05. 08. 2019 následující dotaz:

Dotaz: Dobrý den,
při opravě střechy ZŠ Vojnovičova má být odstraněn záklop z prken a nahrazen nově OSB deskami tl. 25mm. Ve výkazu příslušné střechy je ale náhrada opět novými prkny tl. 32mm. Co z toho tedy platí?

Odpověď: Vážený tazateli,

na základě Vašich dotazů doplňujeme následující informace:

platí náhrada OSB deskami tl. 25 mm, z tohoto důvodu je nově upravena z:
Příloha č. 4 - Výkaz výměr ZŠ Vojnovičova – oprava střechy, nově na:
Příloha č. 4 – revize - Výkaz výměr ZŠ Vojnovičova – oprava střechy.

Ačkoliv, že výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace nemění povahu veřejné zakázky, vzhledem k blízkému termínu lhůty pro podání nabídek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to do 16. 08. 2019, do 09:30 hod.

Ing. Dalibor Deutsch v.r.
referent oddělení veřejných zakázek právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem