

Ústí nad Labem 23. srpna 2019

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **21. 08. 2019** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická**“, uveřejněnou dne **12. 08. 2019** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dobrý den,

rád bych věděl nějaké upřesňující odpovědi k veřejné zakázce „Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“

- a) Nejprve všeobecný dotaz pro všechny vámi navrhovaná skladba podlahy splňuje normu 13904 pro sportovní podlahy, kterou požaduje vyhláška č. 410/2005 Sb? Dle mého úsudku ne, máte to doložené od projektanta certifikací?
- b) Dá se pokud by ta skladba nesplňovala tuto normu nahradit skladbou jinou, která tuto normu splňuje?
- c) Pod podlaha je řešena izolace proti zemní vlhkosti za studena nátěrem, pokud budou podlahy rozpraskány tento nátěr nebude mít účinek. Jak se bude řešit? jiná izolace? sešívání povrchu, atd?
- d) ZŠ Stříbrnická:
nářadovna má nyní vlysy lepeny na beton, tato konstrukce je ve stejné výšce jako konstrukce v tělocvičně, kde je skladba cca 16cm. Podlaha v nářadovně bude tedy znova na betoně, nejsou naceněny položky na zfrézování lepidel a stěrkování.
- e) ZŠ Vojnovičová
na podlaze jsou umístěny 3x nějakých topidel napojených pravděpodobně na systém ÚT, bude se muset demontovat. Budou zachovány? Jak se budou řešit topenářské práce?
- f) ZŠ SNP
je de počítáno s cca 9,5bm přechodové lišty. Nebylo by spíš vhodnější podlahy protáhnou i do nářadoven u udělat to jako celek?
- g) ZŠ Krásnohorská
jsou zde 2 náběhy jeden do tělocvičny, druhý z nářadovny, v nářadovně bude asi stejná výška jak v tělocvičně tudíž bez náběhu, ten do tělocvičny se bude zachovávat?

S pozdravem

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel k výše uvedenému uvádí:

- a) Ano, splňuje ČSN 14904.
- b) Ne.
- c) Viz upravený výkaz výměr.
- d) Viz upravený výkaz výměr, položka č. 1.
- e) Viz upravený výkaz výměr.
- f) Viz upravený výkaz výměr.
- g) Nářadovna bude bez náběhu, druhý náběh zůstane zachován.

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že výkazy výměr byly doplněny/změněny. Vzhledem k charakteru změny zadávací dokumentace Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o dva pracovní dny. Lhůta pro podání nabídek tedy **končí dne 30. 8. 2019 v 10:00**.*

Bc. Kateřina Lysáková v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem