

Ústí nad Labem 23. srpna 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **21. 08. 2019** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická**“, uveřejněnou dne **12. 08. 2019** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dotazy k veřejné zakázce „Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická.“

1. Zda poptávková skladba podlah odpovídá statické a dynamické pružnosti podlah?
2. Důvod realizace samonivelační stěrky? (nívelita +/- 3mm na 3m lati se docílí podkladem-klínem)
3. Důvod použití vlýsů tř. 1? (1. jakost vlýsů vzhledově vypadá jako PVC-doporučená jakost tř. 2)
4. Důvod použití rastru z KVHranolů? (KVHranoly s požadovanou osovou roztečí nevykazují potřebnou pružnost a prodražují stavbu)
5. Důvod použití hoblovaných prken na rastr? (prodražuje stavbu)
6. Důvod použití záklopu s OSB desek (poptávka 2x OSB 4PD tl. 15mm a 1x OSB 4PD tl. 25mm)

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel k výše uvedenému uvádí:

1. Ano, splňuje ČSN 14904.
2. Vyrovnání povrchu pod tekutou hydroizolaci.
3. Vlýs I. třídy vykazuje vyšší stabilitu materiálu.
4. Rozměrově stálý, díky tepelnému zpracování jsou zničeny zárodky plísní, škůdců a hub.
5. Použití na okopové prkno.
6. Větší stabilita záklopu.

Zadavatel trvá na položkách uvedených v upraveném výkazu výměr.

Bc. Kateřina Lysáková v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem