

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsues112e608

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 13775 /2018

VYŘIZUJE: MUDr. Eva Patrasová

TEL.: +420602489575

FAX:+420477755112

E-MAIL:eva.patrasova@khsusti.cz

DATUM: 21.3.2018

G DESIGN spol. s r.o.

Veleslavínova 3108/14

Ústí nad Labem

400 11

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno“ ke stavebnímu řízení

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, (dále jen „KHS“), dne 26.2.2018, zaevidované pod č. j.: KHSUL 9804/2018, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno“ ke stavebnímu řízení, které předložil Ing. Milan Gottlieb, G DESIGN spol. s r.o., Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem, 400 11 IČO: 254 66 810 (dále jen „žadatel“), posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno“ (dále jen „PD“).

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v zákoně 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisech, v zákoně 309/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů a v NV 361/2007 Sb. a v ES č. 852/2004 Sb. o hygieně potravin, vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S PD „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno“ orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před zahájením prací s azbestem musí být na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem zasláno v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů hlášení. Hlášení musí být zpracované v souladu s požadavky § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.
2. Při provádění prací s materiálem obsahujícím azbest musí být dodržovány požadavky § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
3. Během demoličních prací po odstranění materiálu s obsahem azbestu nesmí být sousední objekty negativně ovlivňována prachem a hlukem z prováděných prací.

TELEFON

BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČO

FAX

ID DATOVÉ
SCHRÁNKY

e-mail

477755110, 477755111

ČNB ÚL 8327411/0710

71009183

477755112

8p3ai7n

e-podatelnai@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210

ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610

ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1334/ 4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510

ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310

ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

4. Po ukončení prací s materiály obsahujícími azbest musí být měření prokázáno dodržení limitních hodnot azbestu v ovzduší dané vyhl. č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Odůvodnění:

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

KHS k věci uvádí:

Předložená projektová dokumentace byla KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy vnitřní příčkové dispozice stávajícího objektu občanské vybavenosti, který bude nově využíván pro kanceláře a zázemí terénní sociální služby – pečovatelské služby. Bude provedena úprava vnitřní dispozice, výměna opláštění budovy, zateplení střešní konstrukce a výměna oken a vstupních dveří. Nově bude dispozičně v 1. NP vstupní chodba, společenská místnost s kuchyňkou, sociální zázemí s úklidovou komorou a koupelnou pro imobilní občany, technická místnost, kancelář a sklad pomůcek, 1. NP je řešeno bezbariérově. Ve 2. NP, přístupném po schodišti, bude zázemí pečovatelské služby, sestávající z kanceláří sociálních a terénních pracovníků, spisovny, kanceláře vedení, kuchyňky, skladu a sociálního zázemí s úklidovou komorou.

Součástí projektové dokumentace je předložena studie denního osvětlení, výpočet sdruženého osvětlení pro pracoviště, projekt vzduchotechniky navrhuje dostatečnou větrání bezokenných prostor. Dále je vzhledem k stávající konstrukci z boletických panelů součástí projektové dokumentace analýza a návrh opatření pro práci s materiálem, obsahujícím azbest.

Důvodem pro stanovení podmínek v tomto stanovisku je zajištění plnění požadavků legislativy v oblasti ochrany zdraví, které jsou stanoveny § 41 zákona 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, §21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Důvodem pro vyjádření souhlasu s předloženou PD bylo zhodnocení souladu předložené dokumentace se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví, stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb, a jeho prováděcími předpisy a zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

projektová dokumentace stavby: „**Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno**“, Ing. Milan Gottlieb, G DESIGN, Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem, 400 11, IČO: 254 66 810, paré č. 2

MUDr. Eva Patrasová
vedoucí protiepidemického oddělení
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

Rozdělovník:

KHS

Ing. Milan Gottlieb, G DESIGN, Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem, 400 11

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
odbor protiepidemický
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
- 3 -