



Ústí nad Labem 19. listopadu 2019

Doplnění zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „DS Orlická – úprava vstupních prostor“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **13. 11. 2019** žádost o doplnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**DS Orlická – úprava vstupních prostor**“, uveřejněnou dne **24. 10. 2019** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

V dokumentaci elektro jsou svítidla, které již žádný dodavatel nedodává. A vzhledem k tomu, že je proveden výpočet umělého osvětlení na tyto svítidla, tak je nelze nahradit jinými. Nebylo by možné provést měření umělého osvětlení. Děkuji

Odpověď zadavatele:

Svítidla je možné nahradit designově, tvarově, barevně a výkonově obdobnými s tím, že dodavatel provede náhradní výpočet umělého osvětlení na dodaná svítidla. Cena za výpočet umělého osvětlení je obsažena v ceně svítidel. Toto je běžná praxe náhrady již nevyráběných svítidel.

Ing. Klára Eflerová, v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem