

Ústí nad Labem 27. 11. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **26. 11. 2019** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov**“, uveřejněnou dne **19. 11. 2019** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

*Dobrý den,
s ohledem výskyt a následnou demontáž osinkocementových desek, se chceme zeptat,
proč není v poplávce a výkazu výměr řešena vlastní manipulace s tímto odpadem, když tato
vyžaduje zvláštní režim.
Děkujeme*

Odpověď zadavatele č. 2:

Položka č. 765 32-1810 „Demontáž azbestocementových čtverců na bednění, do suti“ obsahuje ve své skladbě „Náklady na ochranné pomůcky“ a každý zhotovitel si musí tuto položku nacenit včetně těchto nákladů. V ceníku stavebních prací neexistuje žádná položka na zvláštní režim manipulace s azbestem, žádný požadavek nebyl ani v projektové dokumentaci.

Z celkové jednotkové ceny 142,- Kč/m² činí náklady na ochranné pomůcky 22,- Kč/m², to je v součtu za celkovou výměru střechy 6.116,- Kč, což je na uvedená opatření adekvátní cena. Cena za uložení nebezpečného odpadu je v rozpočtu také zohledněna a tonáž tohoto odpadu je oddělena od ostatních druhů odpadů.

Ing. Klára Eflerová, v. r.referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem