

Zař.č.1	WC pedagogů s předsíní a úklidové komory 1. až 3.N.P.	
1.1	Ventilátor K 100 EC Sileo	
	Vo = 160 m3/h,ps = 140 Pa	
	N = 0,083 kW/230 V/0,69 A	3
	Spona rychloupínací FK 100	6
1.2	Tlumič hluku SonoExtra 100-1000	3
1.3	Talířový ventil odvodní EFFC 100	8
1.4	Výfuková hlavice VHO 200	1
1.5	Ohebné hluktlumící potrubí Sonoflex 100	3 m
1.6-1.9	Neobsazeno	
1.10	Potrubí kruhové Spiro	
	-ø100/40%	16 m
Zař.č.2	Těsnící,spojovací a montážní materiál	
	Stanoví dodavatel zařízení VZT.	
	Demontáž stávajícího zařízení	
	Malý axiální ventilátor	3
	REKAPITULACE NÁKLADŮ VZDUCHOTECHNIKY	
	DODÁVKA - CELKEM	
	MONTÁŽ - CELKEM	
	DEMONTÁŽ – CELKEM	
	DOPRAVA	
	Komplexní vyzkoušení,zaregulování a zaškolení obsluhy	
	VZDUCHOTECHNIKA – CELKEM	