

Ústí nad Labem 13. ledna 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna podlahových krytin v kancelářích Magistrátu města Ústí nad Labem“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **10. 01. 2020** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Výměna podlahových krytin v kancelářích Magistrátu města Ústí nad Labem**“, uveřejněnou dne **06. 01. 2020** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

Potřebuji se zeptat ohledně výběrového řízení na specifikaci poptávaného materiálu, v zadání je pouze:

PVC zátěž 41

Stěrka do jaké tloušťky ? a jaké pevnosti?

Soklové lišty ? z PVC, nebo dřevěné, nebo plastové?

Díky

S přáním příjemného dne

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí následující: Soklové lišty z PVC, stěrka od 3 mm, pevnost 15-40 Mpa.

Bc. Kateřina Lysáková, v. r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem