

Ústí nad Labem 3. dubna 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna výplní otvorů v ZŠ Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p.o.“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **2. 4. 2020** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem **„Výměna výplní otvorů v ZŠ Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p.o.“**, uveřejněnou dne **2. 4. 2020** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dobrý den,

žádáme tímto zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Trvá zadavatel na dodání oken z plastových okenních profilů třídy A dle EN 12608, jak je uvedeno v projektové dokumentaci nebo je současně možné nabídnout i okna z plastových okenních profilů třídy B dle EN 12608?

Určení třídy dle klasifikace tloušťky stěn hlavních profilů v souladu s EN 12608 má přímý vliv na výši nabídkové ceny (profily třídy A s tloušťkou stěn 2,8 až 3,0 mm jsou dražší než profily třídy B s tloušťkou stěn 2,5 až 2,7 mm).

Děkujeme za upřesnění.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel trvá na dodání oken z plastových okenních profilů třídy A dle EN 12608, jak je uvedeno v projektové dokumentaci (výpisy výplní, otvorů, parapetů, oplechování – nový stav).

Okna z plastových okenních profilů třídy B dle EN 12608 jsou nepřípustné.

Bc. Kateřina Lysáková, v.r.
referentka oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem