

Ústí nad Labem 22. 4. 2020

Doplnění zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **20. 4. 2020** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy MŠ U plavecké haly**“, uveřejněnou dne **6. 4. 2020** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

- 1) Je k dispozici technická zpráva pro část „Vzduchotechnika“

Dotazy pro část gastro:

- 2) Obecně dotaz ke konvektomatu: zadání „volitelné 400/600mm“ se uvádí u konvektomatů, kde se předpokládá, že bude využíván i na „pekařinu“. Přitom i v klasickém konvektomatu se dá péci a nemusí se měnit rám pro jiný rozměr plechů. Klasické gastronádoby (rozměr 530x350mm) i pekařské plechy (400x600mm), pokud by i tak chtěli v kuchyni MŠ péci, jsou téměř stejného rozměru a ze zkušenosti víme, že je jednodušší dodat konvektomat, který nevyžaduje výměnu rámu pro jiný rozměr pečících plechů, za který by si škola musela i tak připlatit nemalé peníze. Jsme schopni nacenit konvektomat, který je jak na gastronádoby, tak i na pečící plechy o rozměru 530x350mm s kapacitou do 150 jídel a není potřeba měnit rám uvnitř stroje. Je nutné se držet přesně zadání?
- 3) U regálu č.17: Je poptáván konvektomat pro gastronádoby GN 1/1, tedy o rozměru 530x350, ale regál je poptáván s policemi 400x600. Neměl by být tedy spíše stojan se vsuvy na gastronádoby o rozměru GN 1/1, dle konvektomatu, tedy 350x530, nikoli 400/600 a nikoli s policemi, jelikož gastronádoby při „štosování“ zasmrznou, měly by být samostatné v zásuvech. Jak vysoký má být tento stojan a kolik má mít zásuvů?
- 4) Má být v zakázce nějaký podstavec, na kterém bude konvektomat umístěn? Kolik má mít zásuvů na GN, případně jeho provedení.
- 5) Jsou v zakázce nějaké gastronádoby?
- 6) Bude součástí konvektomatu i změkčovač vody a případně jaký – manuál, nebo automat? Jaká je v této lokalitě tvrdost vody? To samé platí i pro myčku nádobí
- 7) Myčka bude stát na zemi, nebo na podstavci?

Odpověď zadavatele:

- 1) Je k dispozici technická zpráva pro část „Vzduchotechnika“
– **byla doplněna příloha vzduchotechnika.**

Dotazy pro část gastro:

- 2) Obecně dotaz ke konvektomatu: zadání „volitelné 400/600mm“ se uvádí u konvektomatů, kde se předpokládá, že bude využíván i na „pekařinu“. Přitom i v klasickém konvektomatu se dá péci a nemusí se měnit rám pro jiný rozměr plechů. Klasické gastronádoby (rozměr

530x350mm) i pekařské plechy (400x600mm), pokud by i tak chtěli v kuchyni MŠ péci, jsou téměř stejného rozměru a ze zkušenosti víme, že je jednodušší dodat konvektomat, který nevyžaduje výměnu rámu pro jiný rozměr pečících plechů, za který by si školka musela i tak připlatit nemalé peníze.

Jsme schopni nacenit konvektomat, který je jak na gastronádoby, tak i na pečící plechy o rozměru 530x350mm s kapacitou do 150 jídel a není potřeba měnit rám uvnitř stroje.

Je nutné se držet přesně zadání?

- **Specifikace uvedená v soupisu prací vychází z technických parametrů vzorového výrobku- viz poznámka v popisu položky. Případné změny budou řešeny při realizaci stavby. Uchazeč ocení specifikaci výrobku dle soupisu prací. Pozn. Pekařské plechy (400x600) jsou uvedeny jako volitelné příslušenství k danému referenčnímu výrobku.**

- 3) U regálu č.17: Je poptáván konvektomat pro gastronádoby GN 1/1, tedy o rozměru 530x350, ale regál je poptáván s policemi 400x600. Neměl by být tedy spíše stojan se vsuvy na gastronádoby o rozměru GN 1/1, dle konvektomatu, tedy 350x530, nikoli 400/600 a nikoli s policemi, jelikož gastronádoby při „štosování“ zasmrádnou, měly by být samostatné v zásuvech. Jak vysoký má být tento stojan a kolik má mít zásuvů?

- **Regál pol.č. 17 bude v provedení dle vybrané specifikace plechů pro konvektomat.**

- 4) Má být v zakázce nějaký podstavec, na kterém bude konvektomat umístěn? Kolik má mít zásuvů na GN, případně jeho provedení.

- **Regál č. 17 může být použit i jako podstavec pod konvektomat.**

- 5) Jsou v zakázce nějaké gastronádoby?

- **Gastronádoby nebyly předmětem PD. Bude si je zajišťovat budoucí provozovatel sám.**

- 6) Bude součástí konvektomatu i změkčovač vody a případně jaký – manuál, nebo automat? Jaká je v této lokalitě tvrdost vody? To samé platí i pro myčku nádobí.

- **Změkčovač vody automatický bude součástí konvektomatu i myčky nádobí- nutno doplnit do specifikace uchazeče.**

- 7) Myčka bude stát na zemi, nebo na podstavci?

- **Myčka bude stát na zemi.**

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že z výše uvedeného důvodu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 30. 4. 2020 v 9:00 hod.

.....
Ing. Aneta Tínková, v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem