


LEGENDA:

- OBVODOVÝ ZEMNIČ – PÁSEK FeZn 30x4 mm (uložení v rostlé zemině v hloubce min. 0,5 m)
- DRÁT FeZn Ø10 mm
- SZ ZKUŠEBNÍ SVORKA s POPISNÝM ŠTÍTKEM
- SR2b SVORKA FeZn – PÁSEK/PÁSEK
- SR3b SVORKA FeZn – PÁSEK/DRÁT

POZNÁNK:

SVORKY SR2b BUDOU POUŽITY DLE POTŘEBY (NEJSOU ZAKRESLENY)



Revize: 0

Elektro Bohuněk			ČKAIT 0402248
Bc. Pavel Bohuněk, Neštěmická 27, 400 07 Ústí n.L.			IČO: 02229366
Vypracoval:	Bc. Pavel Bohuněk		DraftSight V1R5
Kontroloval:	Patrik Schoř		Formát: Výkres A3
			Stupeň: DPS
Investor: Městské služby Ústí nad Labem			Datum: 10/2017
Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem			Měřítko: 1:100
Akce:	Objekt kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE		Zak.č.: P17055
Místo:	pozemková parcela č. 897/2 k. ú. Krásné Březno [775266]		Výkres č.: 3.03
Část:	D 1.4 d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvod		
Název:	UZEMNĚNÍ		