

ELTODO, a.s.
Úsek projekce a inženýring
Máchovy sady 302
417 61 Bystřany

Váš dopis/ze dne
14. 12. 2016

Naše značka

Vyřizuje
R. Zumr
478571118
rostislav.zumr@teta.eu

Místo
V Ústí nad Labem

Dne
21. 12. 2016

Ústí nad Labem, ul. Drážďanská - zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO

Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení.

Ve vašem zájmovém území se nachází vedení v majetku a správě firmy TETA s.r.o.. Jedná se o páteřní trasu optických kabelů vysoké důležitosti pro přenos kabelové televize, dat a komunikačních okruhů.

Podzemní komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem vymezeným pruhem širokým 1,5 m na obě strany od krajního vedení.

V případě zásahu do ochranného pásma je nutno respektovat následující podmínky:

Podmínky pro realizaci stavby

V případě zásahu do ochranného pásma, je nutno respektovat:

- Zahájení prací je nutno min. 10 pracovních dní předem prokazatelně oznámit firmě TETA s.r.o..
- Před zahájením zemních prací, nutno požádat firmu TETA s.r.o. o vytýčení polohy vedení přímo v terénu (tel. 605200035).
- Prokazatelně seznámit (např. prostřednictvím stavebního deníku) pracovníky provádějící stavbu s polohou vedení telekomunikační sítě společnosti TETA s.r.o..
- Práce v ochranném pásmu provádět zásadně ručně, bez použití velké mechanizace.
- V případě odkrytí podzemního komunikačního zařízení, je nutno toto zabezpečit proti poškození. S komunikačním zařízením je bez souhlasu zástupce spol. TETA s.r.o. zakázáno jakkoli manipulovat.
- Vedení TETA s.r.o. je zakázáno mimo stávající vozovku přejíždět vozidly nebo mechanismy. Toto je možné pouze po provedení dodatečné mechanické ochrany.
- Místo dotčení vedení, bude před jeho záhozem odsouhlaseno zástupcem firmy TETA s.r.o. a o tomto odsouhlasení bude proveden písemný zápis.
- V případě poškození vedení telekomunikační sítě (včetně rezervních trubek HDPE), bude toto neprodleně prokazatelně oznámeno firmě TETA s.r.o..
- V případě terénních úprav, které by měly vliv na vrstvu krytí nad kabelovým vedením, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- V případě zřizování staveb (skládek materiálu), které by znemožňovaly, nebo znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- Při křížení a souběhu s komunikační trasou vedení v našem majetku požadujeme dodržet doporučení ČSN 73 6005.

Upozornění – při práci v blízkosti komunikačního vedení je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Platnost vyjádření končí 21. 12. 2017.

S pozdravem

R. Zumr

Příloha:

zákres stávající trasy telekomunikačního vedení (1 x A4)